

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Přerov
Štřava 2180/25, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Č. j.: HSOL-5349-2/2019

Uvádějte vždy při písemném styku

V Přerově 03. 10. 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Ing. Jan Hladiš
nám. Svobody 1317/19
76901 Holešov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
společného povolení

Č. j. doručeného spisu: -
Vyřizuje: nprap. Miroslav Dutka, tel.: 950 791 054, e-mail: miroslav.dutka@hcsol.cz
Název stavby: Vodovod pro západní Veselíčko
Místo stavby: Veselíčko, k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Stavebník - investor: Obec Veselíčko, č. p. 68, 751 25 Veselíčko
Předložená dokumentace: Dokumentace pro společné povolení 03/2019 Ing. Jan Hladiš, ČKAIT 1302303, nám. Svobody 1317/19, Holešov.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 09. 2019 a **vydává** k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Dokumentace pro společné povolení 03/2019 Ing. Jan Hladiš, ČKAIT 1302303, nám. Svobody 1317/19, Holešov.


Stavba řeší nové základní technické vybavení lokality v západní části obce Veselíčko. V rámci stavby bude provedeno prodloužení stávajícího vodovodního řadu. Území navazuje na stávající zástavbu v obci a je přístupné ze stávající zpevněné místní komunikace.

Vodovodní řad D1 bude proveden z trub LT 80. Bude provedeno napojení na stávající vodovod. Řad je ukončen hydrantem DN 80 před RD č.p. 175 v lomu VD1.15. Vodovodní řad D2 bude proveden z trub LT 80. Bude provedeno napojení na nový vodovod na vodovodní řad D LT 80. Řad je ukončen hydrantem DN 80 na parcele č. 1342 v lomu VD2.17.

Vodovodní řady D2-1, D2-2 a D2-3 budou provedeny z trub LT 50 a napojeny na nový vodovod na vodovodní řad D2 LT 80. Vodovod bude zokruhován.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje k závěru, že předložená projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

foukal



kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor - metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP