



Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100

**Ing. Jan Hladiš
Nám. Svobody 1317/19
769 01 Holešov**

Váš dopis zn./ze dne
29.10.2019 a 28.1.2020 doplnění

Naše značka
SSOK JH-24377/2019
7.12.8/V5

Vyřizuje
P. Kolářová/581286228
kolarova@ssok.cz

V Prostějově dne:
29.1.2020

Vodovod pro západní Veselíčko (stavebník obec Veselíčko) - stanovisko k DÚR a DSP a souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace

Dle PD se jedná o novou trasu vodovodu z které se bude týkat SSOK řad D1 a propoj na řad D2 pozemku Olomouckého kraje p.č.1341/1 a 1341/8 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a jejich umístěním do tělesa krajské komunikace III/43610 (protlaky) a podélně v zeleném pásu a chodníku ve Vicínově. SSOK - organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2002) souhlasí s umístěním vodovodního potrubí TL 80 do krajské komunikace i pozemku Ol. kraje za předpokladu, že investor dodrží tyto podmínky :

1.Kromě řádného povolení musí mít investor i Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání poz. komunikací, které vydá na základě žádosti investora silniční správní úřadu MÚ SÚ v Lipniku nad Bečvou. Jedná se o :

- a) **povolení k uložení nových sítí do silničního tělesa** (nejpozději před vydáním ÚR či územního souhlasu) § 25 odst.6 písm.d zák.č.13/97 Sb.
- b) **povolení k provádění stavebních prací** a to před zahájením prací, kdy již investor zná dobu realizace. § 25 odst.6c 3 zák.č.13/97 Sb. Bez tohoto rozhodnutí **nelze protlaky a podélné umístění v zeleném pásu realizovat.**

2. Uložení inženýrských sítí do tělesa krajských komunikací a pozemků Olom. kraje **musí být vždy smluvně ošetřeno** a to nájemní smlouvou a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle platné směrnice SSOK. Smlouva bude zaslána na e-mail. adresu projektanta. **Bez uzavřené smlouvy nelze práce na pozemcích Olomouckého kraje realizovat.**

3. Technické podmínky pro realizaci uložení inž.sítí do sil.tělesa a souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace

- Křížení vodovodu v silnici **III/43610** bude 2 x dle potvrzených situací ve Vicínově mezi bodem **VD1 13st-VD1 14 st.**, pod vjezdem do lomu mezi body **VD1 4st-VD2 1 st.** Křížení silnice bude provedeno **zásadně protlaky**. Chránička každého křížení silnice bude vyvedena mimo silniční těleso min. 1 m za obrubu či zpevněný okraj silnice a bude uložena v min. hloubce **1,2 m** pod celou šířkou nivelety vozovky. Zápichové jámy budou provedeny zásadně mimo silniční těleso min. 1,5 m od zpevněného okraje silnice. Před záhozem zápichových jám požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad protlakem.(p.Kolářová – 733 696 801).

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- Podélně bude výkop veden mimo silniční těleso i silniční pozemky, pouze v osadě Vicínov ve vzdálenosti min.1 m od zpevněného okraje vozovky v chodníku a 1,5 m od okraje vozovky v zeleném pásu dle kót potvrzené situace.
- Hloubka krytí a umístění chrániček v silničním tělese budou zhotovitelem nafoceny a zaslány elektronicky na e-mail:kolarova@ssok.cz.
- Nižší krytí nebude ze strany SSOK akceptováno. Požadovali bychom nové provedení křížení. V případě nižšího krytí chráničky než 1,2 m provede investor inž. sítě v rámci rekonstrukce či opravy komunikace případnou přeložku sítě na své náklady.
- Nesouhlasíme s provedením jakýchkoliv sond (s výkopy) v živičné části krajské komunikace (sondy pro odkrytí případných IS).
- **Den zahájení prací nám bude oznámen na e-mail:kolarova@ssok.cz.**
- Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa ,živičného krytu ,příslušenství (dopr.značek apod.) či sil.odvodňovacího zařízení.V opačném případě provede investor znovuoobnovení na vlastní náklady.
- Jestliže je v daném úseku plánovaných start. jam protlaku nebo výkopů stávající svislé dopravní značení ,musí být toto zachováno (či po skončení stavby na náklady investora obnoveno).V případě přemístění DZ musí být takováto změna umístění odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady dle TP 65.
- Stavební materiál a zemina z výkopů nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
- Investor akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude od předání, tj. **od naší kontroly** provedených protlaků a podélných uložení (na výzvu investora/zhotovitele) po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých případným poklesem záhozu zápich.jam a uhrazovat případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič.provozu (i jen částečné), musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPr-Odborem evid.správních služeb, oddělení dopravně správních agend,nám.T.G.Masaryka 16,Přerov 2.
- Po skončení stavby bude úsek silnice vyčištěn (v případě znečištění) a požadujeme být přizváni (investorem či zhotovitelem) ke kontrole silničního tělesa.
- **Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření stavby na podkladu katastrální mapy a investor akce sepíše s SSOK předávací protokol.**

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vyhotovení. V případě vydání potřebných povolení jsou jeho podmínky platné trvale.

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih 27
Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov



Petra Kolářová
Správní cestmistr