

Vážený pan  
Ing. Jan Hladiš  
Sušilova 448/56  
769 01 HOLEŠOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
20. 2. 2024

NAŠE ZNAČKA  
PM-8906/2024/5203/MNov

VYŘIZUJE  
Ing. Marie Novotná  
+420 541 637 204  
mnovotna@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
12. 3. 2024

### **Vodovod pro západní Veselíčko**

(k. ú. Veselíčko; ORP Lipník nad Bečvou; kraj Olomoucký; ČHP 4-11-02-0600-0-00)

#### **Charakteristika akce:**

Obdrželi jsme žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro výše uvedenou akci v k. ú. Veselíčko. Investorem je obec Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Jedná se o výstavbu 61 ks nových vodovodních přípojek včetně vnitřních rozvodů vody a vodoměrných šachet na projektovaný vodovodní řad (samostatná PD) pro napojení obytných a rekreačních objektů v lokalitě. Výstavba přípojek 36 – 40 – napojení na vodovodní řad leží v blízkosti bezejmenného DVT 10187921 ve správě Lesů ČR, s. p. Lokalita leží ve vodním útvaru povrchových vod: MOV\_0820 Bečva od Opatovického potoka po tok Lučnice včetně, útvar podzemních zdrojů vod 22110 Bečevská brána.

#### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci následující

##### **stanovisko:**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

#### **Upozorňujeme:**

- V souvislosti s rozšiřováním výstavby a zásobování objektů pitnou vodou je nutné souběžně řešit řádnou likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou a PRVKUK.
- Stavební práce v blízkosti a manipulačním pruhu (6 m od koryta toku) je nutné projednat se správcem toku, tedy Lesy ČR, s. p.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**  
vedoucí útvaru správy povodí