



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce

„Vodovod pro západní Veselíčko“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Vodovod pro západní Veselíčko**“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 20.3.2025 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

Dotaz č. 1

„Zadavatel zveřejnil aktualizovaný výkaz výměr, kde jsme našli tato nesrovnalosti:

V objektu 06 – ATS se nachází položka č. 42 (celá položka níže).

Díl: 741 Elektroinstalace – silnoproud

42 741-01 Napojení ATS stanice na elektro včetně materiálu a rozvaděče a přidružených stavebních a zemních, prací soub 1,00000

Na základě informací od firmy provádějící elektroinstalační práce není možné položku v současné podobě nacenit. Chybí podklady v PD, specifikace materiálů a prací potřebných k napojení ATS. Položky s poznámkou „soubor“, aby byly uvedeny do souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Konkrétně žádáme, aby položky byly rozpracované do dalších dílčích položek předloženého soupisu prací za pomoci ceníku RTS, ve kterém je zpracován celý soupis prací. Veškeré související práce s ATS musí určit zadavatel. ATS - provádění těchto prací je zadavateli resp. projektantovi (autorovi soupisu prací) známa, a proto je to zadavatel, kdo musí tuto agregovanou položku rozpracovat do dalších jednotlivých dílčích položek soupisu prací. Z důvodu transparentnosti a hlavně objektivního vyhodnocení cenových nabídek nestačí pouze uvést „soubor“. Nově vytvořené dílčí položky soupisu prací musí být vypracovány v souladu s § 3 až § 6 zmiňované vyhlášky. Dodavatel má tyto položky následně „pouze“ ocenit a nikoliv aby si navíc sám sestavoval vlastní soupisy prací s vlastními výměrami tak, jak je to vyžadováno v současném soupisu prací (soubor). Dodavatel nemá povinnost kontrolovat správnost a úplnost soupisu prací. Za to zodpovídá zadavatel (viz § 36 odst. 3 ZZVZ). Výše zmiňované požadavky tedy nelze přenášet na zhotovitele. Úplné soupisy prací rozepsané do jednotlivých položek musí sestavit zadavatel nikoliv dodavatel.

Bude zadavatel doplňovat/upravovat výkaz výměr a dokumentaci?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel položku rozpracoval včetně materiálu a provedení. Upravený rozpočet je přílohou tohoto dokumentu.



Dotaz č. 2

„V objektu SO 01: ŘAD D1 se nachází položka č. 56 (celá položka níže).

56 CN008802 Ostatní materiál pro provedení přípojky ks 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36: 6,00000 6,00000

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci provedení přípojky – výčet materiálu. Viz výše zmiňovaná vyhláška.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel položku rozpracoval (odkaz na mn. položky pořadí 36: 6,00000 6,00000). Upravený rozpočet je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

„V objektu SO 02: ŘAD D2 se nachází položka č. 56 (celá položka níže).

56 28697153R Díl plastový šachtový kus 6,00000

Popis z cenové soustavy RTS nekorresponduje se zněním položky ve výkazu výměr. Prosíme zadavatele o objasnění položky.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel položku rozpracoval, jedná se o potrubí, které je umístěno ve výkopu či montážní jámě pro čerpání vody v průběhu výstavby a výskytu podzemní vody (56 28697153R Díl plastový šachtový kus 6,00000). Upravený rozpočet je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

„V objektech SO 01: ŘAD D1, SO 02: ŘAD D2, SO 03: ŘAD D2-1, SO 04: ŘAD D2-2, SO 05: ŘAD D2-3 chybí položka týkající se tlakové zkoušky. Tlakovou zkoušku obsahuje pouze objekt SO 07: Přípojky vody v položce č. 33

Bude zadavatel doplňovat/upravovat výkaz výměr?“

Odpověď zadavatele:

Položka týkající se tlakové zkoušky je součástí VRN díl 18 komplexní zkoušky a uvedení do provozu včetně rozepsání na jednotlivé vodovodní řady (tlakové zkoušky).

Tlakovou zkoušku obsahuje pouze objekt SO 07: Přípojky vody v položce č. 33 - položka byla uvedena v 56 CN008802 Ostatní materiál pro provedení přípojky ks 6,00000.



Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel dále, v souladu s § 99, ZZVZ, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.4.2025 do 9:00 hod.**

Ostatní ustanovení Zadávacích podmínek a jejich příloh zůstávají nezměněny.

Seznam příloh:

VV Vodovod pro zapadni Veselicko R7 29.3.2025_Upraveno

V Praze dne 29.3.2025

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 775 727 793
E-mail: danisova@sofis-grant.cz