



Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Tel.: +420 581 291 111, e-mail: info@tsmpr.cz, www.tsmpr.cz



VODING HRANICE spol. s.r.o.
Ing. Josef Švábek
Zborovská 583
753 01 Hranice

Vyřizuje: p.Polívková, 606 780 373

V Přerově dne 25.5.2016

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu:

" Opravy vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Přerov – Henčlov."

K výše uvedené stavbě dle předložené projektové dokumentace nemáme námitek.

Ohledně požadavků, které by měly být zahrnuty do PD na výše uvedenou akci Vám sdělujeme následující:

Požadujeme důsledné dodržení skladby konstr. vrstvy a to, co do složení, tak i mocnosti. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem, kdy konstrukce překopu není možné 100% ztuhnit je nutné počítat s jejím sedáním. V důsledku sedání dochází k deformaci povrchu vozovky v místě překopu. Z tohoto důvodu je nutné počítat před uplynutím záruční doby (60 měsíců) s odfrézováním min. 5 cm obrusné vrstvy a nové položení ABS s přetažením min. 5 cm přes původní hranu překopu. Při rozsáhlejší deformaci vozovky je nutné počítat i s opravou konstrukčních vrstev. Dále požadujeme, aby spáry překopu byly zality pružnou asfaltovou zálivkou.

K výše uvedené stavbě dle předložené projektové dokumentace nemáme námitek.


Před vlastní realizací požadujeme :

1. Před zahájením výkopových prací požadujeme převzetí dotčených veřejných ploch od TSMPr, s.r.o., sepsání dohody o provedení prací z důvodu provedení překopů, kde budou uvedeny další podmínky pro realizaci a po skončení a uvedení do původního stavu zpětné protokolární předání TSMPr, s.r.o.
3. Před započatím výkopových prací je nutné požádat TSMPr, s.r.o o vytyčení kabelu veřejného osvětlení. V případě křížení požadujeme přizvání našeho odpovědného pracovníka ke kontrole před záhozem výkopu p. Němčák: tel.602 779 838.
4. Výkop v komunikaci bude řádně zabezpečen bezpečnostními zábranami, v případě že zhotovitel řádně nezabezpečí překop v komunikaci a bude nutné provést zabezpečení TSMPr, s.r.o. uhradí zhotovitel náklady spojené s tímto zabezpečením v plném rozsahu dle ceníku TSMPr, s.r.o.

5. Pokud bude stavba probíhat v zimním období od listopadu do března požadujeme provádění zimní údržby (plužení) včetně zajištění sjízdnosti a schůdnosti v úseku stavby v komunikaci po zhotoviteli.

S pozdravem

Zdena Polívková
Odborný referent správy majetku


Technické služby
Město Píseň, s.r.o.
Na Hrázi 3105/17
Píseň - Město, PSČ 750 02
IČ: 27841090 DIČ: CZ27841090