

Věc

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
IČ: 476 74 521

Veřejná zakázka:

Opravy vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Přerov - Henčlov

(zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky a kteří se zaregistrovali u osoby pověřené zadavatelskou činností. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.vakpr.cz>.

Dotaz:

Chtěl bych Vás požádat o upřesnění položky v rozpočtu na akci: OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI PŘEROV-HENČLOV.

Jedná se o položky č. 5 v rozpočtu: „IO 01.3 - Řad C5“ - Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4

A položku č. 11 v rozpočtu „IO 01.10 - Řad C1+C2“ - Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4

U těchto Dvou položek (a jím přidruženým položkám) nám nesedí délka dle projektové dokumentace (např. u řadu C5 podélný profil, situace i kladečské schéma uvádí pokaždé jinou délku)

Nutné upozornit, že momentálně je v rozpočtu počítáno s tím, že celý řad bude prováděn bezvýkopovou technologií ale ze situace je patrné, že toto řešení nebude v plné délce možné. Proto předpokládáme, že je nutné přidat i další položky pro hloubení rýh, zásypů apod

Odpověď:

Zadavatel provedl úpravy v zadávací dokumentaci s tím, že

u řadu C1 - D63 - došlo ke změně délky z původních 148,0 m na 161,0 m,

u řadu C2 - D63 - došlo ke změně délky z původních 115,0 m na 99,0 m.

V příloze této dodatečné informace jsou výkresy a dokumenty, ve kterých došlo ke změnám a opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Další znění dodatečné informace:

1.

Uchazeči v nabídce předloží naceněný výkaz výměr, který je součástí této dodatečné informace.

2.


Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení a stanoví termín pro otevírání obálek s nabídkami takto:

Nabídky se podávají nejpozději dne **25. 7. 2016 do 10.00 hod.** na adresu zadavatele Šířava 482/21, 750 02 Přerov, sekretariát. Nabídky lze podat osobně nebo doručit poštou každý den lhůty do 22. 7. 2016 (včetně) v době od 7.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 14.30 hod. a dne 25. 7. 2016 v době od 7.00 do 10.00 hod.

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **25. 7. 2016 v 10.05 hod.** v zasedací místnosti v sídle zadavatele.

S pozdravem



Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o., osoba pověřená
zadavatelskou činností

Přílohy:

Technická zpráva

10 výkresů

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr