



DODATEČNÉ INFORMACE č. 9

K zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) s názvem:

„Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, v rámci realizace projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí, poskytuje tyto Dodatečné informace č. 9 k zadávací dokumentaci ze dne 26.9.2016, na základě Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 10.11.2016 a 11.11.2016, které byly zadavateli doručeny od uchazečů.

Dotaz č. 1:

„V projektové dokumentaci, resp. v Technické zprávě D.2.2.1.1. se uvádí, že polypropylenové potrubí má být 3-vrstvé a spoj má být proveden zasunutím obou spojovaných částí. Detailní specifikace je:

Kanalizační potrubí DN 250

Gravitační stoka je navržena z plnostěnného třívrstvého potrubí PP s kruhovou tuhostí min. SN 10. Trouby PP v délce 1 až 6 m, budou spojeny zasunutím obou spojovaných částí a utěsněny těsnícím kroužkem z elastomeru, čímž je zabezpečena nepropustnost ve spojích.

Ve svazku č. 5 Zadávací dokumentace se uvádí:

1.1.5 POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ PP

Polypropylenové plnostěnné potrubí s třídou tuhosti SN 10. Potrubí bude vyhovovat (ČSN EN 1852).

Celá stěna trubky musí mít stejné složení materiálu ((polypropylen bez plniv).

Tvarovky budou provedeny ze stejného materiálu vč. jeho vlastností.

Těsnění v hrdlech bude pomocí pevně osazeného těsnění (zajištění 100% vodotěsnosti). Těsnicí systém SL (Safety Lock).

Naše dotazy jsou následující:

- a) Má být oceněno potrubí z polypropylenu dle EN1852 (jednovrstvé) nebo 3-vrstvé plnostěnné? Nebo je možno použít obě variantní řešení?*
- b) Těsnicí systém SAFETY LOCK je obsažen v programu pouze jediného výrobce. Je možné použití ještě bezpečnějšího a dnes častěji používaného systému těsnění uvnitř s výztužným kroužkem z polypropylenu v hrdle trubky?*
- c) V TZ se uvádí spoj obou částí trub, utěsněných těsnícím kroužkem z elastomeru. Dle uvedené formy jednotného čísla lze rozumět tomu, že se jedná o jeden spoj s jedním těsnícím kroužkem. V případě použití přesuvných spojek (tzv. přesuvných hrdel) se jedná při spojení 2 trub o celkem 2 spoje (2 těsnění)! Je takový spoj s dvěma těsnícími kroužky přípustný? “*

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uchazeč sděluje následující:

Trubky splňující ČSN EN 1852, plnostěnné, hladké, t.j. bez vypěněného či jiného jádra a bez příměsí, nevrstvené, vyrobené z 1A polypropylenu min. kruhové tuhosti SN 10, odolné hydraulickému



vysokotlakému čištění a čištění mechanickým nástrojem. Trubky musí být opatřeny vnějším i vnitřním popisem (ČSN EN 1852). Spoje musí zaručit těsnost do přetlaku min. 4,5 baru, potrubní systém (trubky a tvarovky) musí umožňovat montáž v zimním období (do teploty -10°C). Uvedené podmínky musí v plném rozsahu splnit i tvarovky k potrubí, které musí mít tloušťku stěny obdobnou jako potrubí (nepřipouští se tenkostěnné tvarovky). Životnost potrubí se předpokládá cca 100 let.

Pokud jde o spoje, ty musí být hrdlové, opatřeny těsnícím kroužkem z elastomeru integrovaným do hrdla již při výrobě tak, aby nemohlo dojít k uvolnění nebo deformaci těsnění při montáži, např. těsnicí systém SL. Konstrukce těsnění musí splňovat výše uvedené požadavky na těsnost. Projekt předpokládá a připouští použití přesuvných spojek, tedy přesuvných hrdel se dvěma těsněními.

Všechny vlastnosti musí být doložitelné přímo výrobcem potrubí a tvarovek.

Dotaz č. 2:

„Reagujeme na odpověď č. 1 z dodatečných informací č.8 ze dne 9.11.2016

SO 40.6 Přeložka kabelů CETIN

Ve vyjádření společnosti CETIN se uvádí, že přeložku vedení bude provádět společnost CETIN a tudíž by neměla být předmětem výběrového řízení.

Vyjádření – doplnění č.j. 556037/16

Stavba: Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích.

V případě výše uvedené stavby, dochází k střetu s trasou tel. sítě, kdy je nutná stranová přeložka této sítě. **Upozorňujeme, že přeložka tel. sítě bude realizována celá naší společností CETIN a. s., a nemůže být předmětem výběrového řízení třetím subjektem.** Nutnost provedení přeložky SEK byla avizována POS. **Dokumentaci přeložky tel. sítě vypracovala firma Multinet s.r.o.** Nadále je třeba postupovat níže uvedeným způsobem. Doporučujeme do územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zapsat stavební objekt přeložky a ochrany tel. sítě, jako samostatný stavební objekt „SO“ V opačném případě bude přeložka řešena samostatným územním rozhodnutím. **Realizaci překládky zajistí CETIN a.s.,** (kontaktní osoba: Radek Měchura, tel. 238 465 066, e-mail: radek.mechura@cetin.cz na kterého je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů a následné zajištění smlouvy o přeložce.

Žádáme tedy zadavatele o vyjmutí jmenovaného stavebního objektu z výběrového řízení nebo uvedení ceny za objekt, kterou použijí všichni uchazeči.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uchazeče uvádí, že jednotná cena pro všechny uchazeče ve výše uvedené položce bude oceněna ve výši **145 000 Kč bez DPH.**

Znamená to tedy, že uvedenou cenu 145000,- Kč bez DPH uvede uchazeč do krycího listu soupisu prací bez vyplnění jednotlivých položek? Bez oceněné nabídky společnosti CETIN nelze jednotlivé položky adekvátně ocenit.

Navrhujeme úpravu soupisu prací , list SO 40.6 - Přeložka kabelů... tak, že budou všechny položky soupisu prací odstraněny a bude uvedena pouze 1 položka a to např.: Přeložka kabelů CETIN – 1 kpl – j.cena – 145000,- Kč, která se promítne i do krycího listu. “

Odpověď na dotaz č. 2:

V souvislosti s dotazem uchazeče zadavatel mění soupis prací tak, že jsou odstraněny všechny položky soupisu prací u položky SO 40.6 – Přeložka kabelů a je uvedena pouze jediná agregovaná položka **„Přeložka kabelů CETIN – 1 kpl – jednotková cena 145 000 Kč“.** Zadavatel předkládá upravený soupis prací jako přílohu těchto Dodatečných informací č. 9.




Zadavatel na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace a na základě Rozhodnutí o námitkách ze dne 16.11.2016, které byly zadavatelem provedeny a budou zveřejněny na profilu zadavatele, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3.1.2017 do 10:00 hod., zároveň také mění termín otevírání obálek s nabídkami, a to na 3.1.2017 od 10:05 hod. Zadavatel tuto změnu neuveřejní v novém textovém znění Svazku 1, tuto změnu oznamuje pouze prostřednictvím těchto Dodatečných informací č. 9. Změna termínu pro podání nabídek je zároveň upravena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Část 4.1.

V Praze dne 16.11.2016


.....
Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336
DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz