## OPRAVY VE VOLNÉM TERÉNU







POPIS:

1. PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
2. POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 250mm
4. ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
5. PAŽENÍ
6. OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU (OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU)

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU

D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

## OPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ČOV







POPIS:

1. PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
2. POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 250mm
4. ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU
5. PAŽENÍ
6. SKLADBA POVRCHU ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ČOV VIZ VÝKRES č. D1.1.23

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU

D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

## ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ RÝHY



V případě výskytu hladiny podzemní vody se ve dně stavební rýhy provede odvodnění pomocí ohebné drenážní trubky PVC DN 100 zasypané štěrkopískem.

PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍCH ODBOČEK:
- Šířka stavební jámy = 800mm
- opravy konečného povrchu z ACO 11+ budou provedeny dle požadavku správce komunikace
- opravy povrchů v místech příčných výkopů v komunikacích pro pěší budou provedeny v rozsahu 0,5m od hran výkopu

| Revize | Revizi provedl | Datum revize |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |


PROJEKTY VODAM s.r.o.
Galašova 158, 753 01 Hranice
tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878
E-mail: vodam@vodam.cz
www.vodam.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| HIP | ING. PETR MATUŠKA | DATUM | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ | 04/2018 | |
| VYPRACOVAL | ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ | AUTORIZAČNÍ PODPIS | |
| TECHNICKÁ KONTROLA | ING. STANISLAV JURÁŇ | | |
| ZADAVATEL | VODOVODY A KANLIZACE PŘEROV, a.s. | ZAK. ČÍSLO | 04.203 |
| OKRES | PŘEROV | ARCH. ČÍSLO | 2248 |
| KRAJ | OLOMOUCKÝ | MĚŘÍTKO | 1:25 |

PROJEKT
# KANALIZACE A ČOV
## ČEKYNĚ

PARÉ

OBJEKT
D.1 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

STUPEŇ
DPS

PŘÍLOHA
PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU ODTOKU A OBTOKU Z ČOV

ČÍSLO PŘÍLOHY
D.1.1.20