

KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ
PODROBNÁ SITUACE 1:250 S KLADEČSKÝM PLÁNEM

KLADEČSKÉ SCHÉMA:

1


- 1x NAVRTÁVACÍ PAS HAKU PRO PE POTRUBÍ D 63/ 1 1/2"
- 1x KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO S FITINKOU S VÝSTUPEM D 50
- 1x ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, 1,3–1,8m
- 1x UNIVERZÁLNÍ PODKLADOVÁ DESKA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
- 1x ULIČNÍ POKLOP PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

PE D 63



PE 6/4" (50x6,9mm)

2



PE DN 100



PE DN 100

- 1x PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN 100/80
- 1x PODZEMNÍ HYDRANT S DVOJITÝM UZÁVĚREM DN 80
- 1x UNIVERZÁLNÍ PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÁ
- 1x ULIČNÍ POKLOP PRO HYDRANTY
- 2x PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR S VELKOU TOLERANCÍ PRO POTRUBÍ PE DN 100, VÝSTUŽNÁ VLOŽKA
- 1x BETONOVÝ BLOK

2

NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANT

PŘÍPOJKA VODY D 6/4" DL.37m

Vodoměrná šachta

nápojení vodovodní přípojky na PE D 63

1

1216

Dotčené pozemky


KRAJSKÁ KOMUNIKACE III/4361
směr Lhotka u Přerova

revize 6.1

Revize

Revizí provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galatka 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ	04/2018	
VYPRACOVAL	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁN		
ZADAVATEL	VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, a.s.	ZAK. ČÍSLO	04.203
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2248
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘITKO	1:250
PROJEKT			PARE
KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ			
OBJEKT			STUPEŇ
ČOV - PŘÍPOJKA VODY			DPS
PŘÍLOHA			ČÍSLO PŘÍLOHY
PODROBNÁ SITUACE 1:250 S KLADEČSKÝM PLÁNEM			D.1.1.26.2