

M 1:100




— JÍMACÍ VODIČ FeZn PRŮMĚRU 8 mm

----- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 mm PROPOJIT NA OBVODOVÝ
ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ - VIZ. PŘÍLOHA : UZEMNĚNÍ

- SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- SO - SVORKA OKAPOVÁ
- SZ + OU - SVORKA ZKUŠEBNÍ + OCHRANNÝ ÚHELNIK

Revize
Revizi provedl
Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM 04/2018	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ		
VYPRACOVAL	ING. VÍTĚZSLAV HUMPLÍK	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. BLANKA VYBÍRALOVÁ		
ZADAVATEL	VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, a.s.	ZAK. ČÍSLO	04.203
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2248
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:100
PROJEKT <h1 style="text-align: center;">KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ</h1>			PARÉ
OBJEKT 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			STUPĚŇ DPS
PŘÍLOHA ČOV-HROMOSVOD			ČÍSLO PŘÍLOHY D-1.4.6