

SITUACE ČERPACÍ STANICE ČS-3 1:250

ÚSEK MEZI ŠN - Š1 JE PROFIL DN 600
(AKUMULACE ČS-3)

SEPARAČNÍ ČERPACÍ
STANICE ČS-3

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ Č.6
DL 2,3 m (1,3 m DN 200; 1,0 m DN
600)

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ Č.5
D 110x6,6 DL.3.0 m

TECHNOLOGICKÝ ROZVABĚČ PLAST PIL
ELEKTROMĚROVÝ ROZVABĚČ PRO ČS3
ypový plastový pilř - ER112/RKP7P


PŘÍPOJKA NN - KABEL AYKY 4Bx16mm² - DĚLKA 14 m
(SVISLÁ ČÁST 3 m x 2)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

LEGENDA:

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
|  | SPLAŠKOVÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK |
|  | STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ – SKOKY |
|  | STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE |
|  | STÁVAJÍCÍ VODOVOD |
|  | STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL |
|  | STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN |
|  | STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN |
|  | STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD |

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING.PETR MATUŠKA	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.STANISLAV JURÁŇ	10/2015	
VYPRACOVAL	ING.STANISLAV JURÁŇ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA			
ZADAVATEL	OBEC DOLNÍ ÚJEZD	ZAK. ČÍSLO	04.164
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	1990
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘITKO	1:250
PROJEKT KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE			PARÉ
OBJEKT SO 01 - KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA SITUACE ČERPAČÍ STANICE ČS-3 A PŘÍPOJKY NN			ČÍSLO PŘÍLOHY D.4.2