

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava
Oblast Střed
Holická 29
771 49 Olomouc / ČR

Tel: +420 602 204 696
Fax: +420 585 230 535
www.strabag.cz
e-mail: petr.blazej@strabag.com



Naše značka:

Vyřizuje: Blažej/+420 602 204 696

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Kateřina Danišová,
e-mail: danisova@sofis-grant.cz
Šířava 428/21
750 02 Přerov
ID datové schránky: jfyvg6t, a48e84u

V Olomouci, 20. 03. 2019

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, ev.č. VZ Z2019-005812“
Část 1. ČOV a kanalizace Čekyně

1. V rozpočtu VN02 Odbočky na splaškových stokách jsou uvedeny položky č. 65 kód 894432112R00, č.70 kód 286971402R, č.71. kód 286971412R, č.72 kód 286971677R a č.73 kód 55241704R pro domovní revizní šachty DN 425 a však v projektové dokumentaci na výkresu č. jsou znázorněny šachty DN 315 a v technické zprávě rozměr šachet není uveden.

Dotaz 1: Můžete nám sdělit jaký rozměr šachet má být použit na domovních přípojkách?

Veřejná zakázka: „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, ev.č. VZ Z2019-005812“
Část 2. Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa

2. V rozpočtu etapy I. nejsou položky pro 2 protlaky pod silnicí II/438 ve Skokách a 1 protlak pod potokem v Dolní Újezdě, protlaky však jsou uvedeny v technických zprávách a vyznačeny v situacích i podélných profilech.

Dotaz 2: Znamená to, že tyto práce nejsou předmětem této zakázky nebo do rozpočtu v oddílu zemní práce doplníte k položkám montáže a dodávky ocelových chrániček DN 400 (457) položky pro protlaky?

3. V rozpočtu etapy I. je uveden materiál pro troubu propustku ve dvou položkách, a to v rozpočtu SO 01 kanalizace č.p. 150 kód 14362530T33 Trubka ocelová bezešvá, hladká D457x14 mm a rozpočtu SO 02.1 čerpací stanice č.1 č.p. 39 kód 14362518T0 Trubka ocelová hladká bezešvá 426x6 mm.

Dotaz 3: Opravíte množství trubek v položce rozpočtu SO 01 kanalizace č.p. 150 kód 14362530T33 Trubka ocelová bezešvá, hladká D457x14 mm?

Veřejná zakázka: „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, ev.č. VZ Z2019-005812“
Část 3. Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

4. V rozpočtech nejsou položky pro přípojku NN k ČOV.

Dotaz 4: Znamená to, že tyto práce nejsou předmětem této zakázky?

5. Materiál trub DN 250 splaškové kanalizace je v souhrnné technické zprávě uveden PP SN 10 hladké plnostěnné, v rozpočtu také PP SN 10 hladké, avšak v technické zprávě kanalizace je uveden materiál PVC SN 12 třívrstvé. Materiál domovních přípojek je v souhrnné technické zprávě uveden i v technické zprávě objektu uveden PVC SN 8, v rozpočtu PP SN10 hladké. U materiálu trub přeložky dešťové kanalizace je v souhrnné technické zprávě i ve zprávě objektu uveden materiál PVC SN 12 hladké, ale v rozpočtu je trubka PP.

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava
Oblast Střed
Holická 29
771 49 Olomouc / ČR

Tel: +420 602 204 696
Fax: +420 585 230 535
www.strabag.cz
e-mail: petr.blazej@strabag.com



Dotaz 5: Sdělíte nám prosím, jaký trubní materiál má být použit pro hlavní stoky, pro domovní přípojky a pro přeložku dešťové kanalizace?

Uchazeč:

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ608 38 744

S pozdravem

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed