

SESTAVA PRO ZP:
SKUPINA ARMATUR PŘED HOŘÁKEM
DODÁVKA D.1.4.5.1 VYTÁPĚNÍ

ODVZD. A VZORKOVACÍ 2x K.K.15
K.K. had.15, TLAKOMĚŘ 0 – 6 kPa

ODVZD. A VZORKOVACÍ 2x K.K.15
K.K. had.15, TLAKOMĚŘ 0 – 6 kPa

SESTAVA PRO BIOPLYN:
SKUPINA ARMATUR PŘED HOŘÁKEM
DODÁVKA D.1.4.5.1 VYTÁPĚNÍ

ODVZD. A VZORKOVACÍ 2x K.K.15+K.K. had.15
TLAKOMĚŘ 0 – 6 kPa
VŠECHNY DÍLY MUSÍ BÝT ODOLNÉ PROTI
ÚČINKŮM BIOPLYNŮ (NEREZ A POD.)


LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU
- POTRUBÍ BIOPLYN
- ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- VENKOVNÍ ROZVOD ZP PLYNU
- VENKOVNÍ ROZVOD BP PLYNU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválí

<div>Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava</div> <div>Minská 18, 616 00 Brno; bmo@sweco.cz; www.sweco.cz</div>				<div>SWECO </div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ŠVESTKA	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štřava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
			STUPEŇ	DPS	
			FORMÁT	2A4	
			MĚŘITKO	-	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3	
PŘÍLOHA:			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.6.5	
			SCHÉMA ROZVODU PLYNU	ver 0	
				rev 1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Obdrzele této dokumentace je oprávněn il využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výjisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).