



POZNÁMKA:

1. BUDE-LI PRO STABU OBVODOVÝCH STĚN PŘÍSTŘEŠKU POUŽIT JINÝ NEŽ NARČENÝ MATERIÁL (CHLA PLYNA NA WC), JE NUTNÉ JEHO POSOUZENÍ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A DODRŽENÍ MN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OBVODOVÝCH STĚN A STŘECHY OBJEKTU REI 15 D1. V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PLECHOVÉ LAKOVANÉ SKŘÍNE MUSÍ BÝT DOLOŽEN ALÉST NA POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 15 D1.
2. KOVOVÉ ČÁSTI TECHNOLOGIE BUDOU VODNĚ POSPOJOVÁNY PRO SPOJENÍ PŘÍRUB BUDOU MN. 2 HLAVY STAHOVACÍCH ŠROUBŮ A MATICE PODLOŽENY VĚJŘOVÝMI PODLOŽKAMI S VNĚJŠÍM OZUBENÍM POD HLAVOU I POD MATICI (VČETNĚ PLYNOMĚRU), PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO PŘES PŘÍPOJNICI HLAVNÍHO OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ (EPS) K ZEMLICI SOUSTAVĚ TYPU B, TROJNĚ DŘÁTEM FeZn 10, NA JEHOŽ KONCÍCH BUDOU UMÍSTĚNY 2 ks ZEMLIČNÍCH TŘČÍ DELKY 2 m VE VZÁJEMNÉ VZDALENOSTI MN. 2 m. KOVOVÉ ČÁSTI PŘÍSTŘEŠKU BUDOU TAKÉ PŘIPOJENY K PŘÍPOJNICI. PŘÍPOJNICE (EKVIPOTENČIÁLOVÁ SVORKOVNICE=EPS) BUDE V KRAJICI 190x140x70 mm A BUDE OSÁZENA ZVENKU NA ZADNÍ STĚNĚ PŘÍSTŘEŠKU VE VÝŠCE MN. 0,5 m SPODNÍ HRANOU NAD UPRAVENÝM TERÉNEM.
3. UZAVĚR NA OBTOKU BUDE ZAPLOMBOVÁN V UZAVŘENÉ POLOZE.

6		
5		
4		
3		
2		
1		
Revize	Popis	Datum

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAĐNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava					Sustainable engineering and design	
Minská 18, 616 00 Brno; bmo@sweco.cz; www.sweco.cz						
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC	
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ŠVESTKA	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018	
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štřava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV	
AKCE:						
ČOV Přerov – kalová koncovka				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200	
SO 06 - PLYNOVÉ ROZVODY				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2A4	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3	
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.6.4	
					ver 0	
					rev 1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její částí jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisový zprácovatelů jsou připojeny pouze k výštku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).