



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Širava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Statutární zástupce: Michal Zácha, DiS – předseda představenstva

IČ: 47674521

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem účastníkům, kteří prokázali splnění kvalifikace

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne: 19. 2. 2020

Veřejná zakázka: „ČOV Přerov – kalová koncovka“, e.č. Z2019-043006

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (třetí ve fázi podávání nabídek)

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) „ČOV Přerov – kalová koncovka“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **5. 12. 2019** pod evidenčním číslem zakázky **Z2019-043006** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/5:

Dobrý den,

v dodatečných informacích č. 4 je u odpovědi 1/4 uveden seznam, pro která zařízení chce zadavatel uvést jednotlivé dodavatele. K tomuto seznamu máme následující dotazy:

1. Je zde uvedena pračka odpadního vzduchu a dále chemické čištění. Dle našeho názoru se však jedná stále o stejné zařízení. Co tedy provozovatel myslí pod pojmem chemické čištění?
2. Úpravna provozní vody - co když zvolený typ chemického čištění nepotřebuje úpravu provozní vody a uchazeč tak nepočítá s její instalací?
3. Odstředivá čerpadla - jaká odstředivá čerpadla má investor na mysli? V technické specifikaci zařízení jsme našli pouze kalová čerpadla pod položkami 02.6-02.8.

Odpověď č. 1/5:

1. Pračka odpadního vzduchu a chemické čištění – chápe uchazeč správně jako jedno zařízení – uvede u něj výrobce. Pokud by některý významný komponent tohoto zařízení byl od jiného výrobce, uvede ho rovněž.
2. Pračka nepotřebuje úpravu provozní vody a tedy úpravna vody nebude instalována.
3. Jedná se o kalová čerpadla.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714