

**VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S VODOTEČÍ**  
**PODÉLNÝ ŘEZ OTEVŘENÉHO KORYTA**

A1 (VÝŠKA V MÍSTĚ ZAČÁTKU CHRÁNIČKY)

A2 (VÝŠKA V MÍSTĚ KONCE CHRÁNIČKY)

OCEL. TROUBA SVAŘOVANÁ  
 MIN.PRŮMĚR 630/10 mm

KORUNA HRÁZKY

B (DNO KORYTA)

hloubka uložení

KONCOVÁ MANŽETA DISA

VÝŠKA V MÍSTĚ ZAČÁTKU CHRÁNIČKY

C1

800

700

ZÁHOZ HRUBÝM KAMENIVEM

C 12/15

C2 (DNO POTRUBÍ -VÝŠKA V MÍSTĚ KONCE CHRÁNIČKY)

DÉLKA BETONOVÉHO BLOKU

SMĚR ODTOKU SPLAŠKŮ

PÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm

BETONOVÝ BLOK Z BETONU C 12/15

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLAST

VYMEZOVACÍ OBJÍMKY RACI

OCELOVÁ CHRÁNIČKA BEZ VNĚJŠÍ IZOLACE

ČÍSLO PODCHODU	VODOTEČ	STOKA	DĚLKA PODCHODU (m)	CHRÁNIČKA			MATERIÁL, PROFIL POTRUBÍ	A1 A2	B	C1 C2
				STANIČENÍ (km)		DĚLKA (m)				
PŘEKOP Č.1	TRNÁVKA	STOKA C	10,0	0,0010	0,0100	9,0	OCEL / D=630x10mm	247,98	246,12	244,71
								247,28		244,80

CHRÁNIČKA  
 VYMEZOVACÍ OBJÍMKY RACI  
 ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA  
 POTRUBÍ PLAST  
 BETONOVÝ BLOK

1100

Revize		Revizi provedl	
		Datum revize	

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISDS: zdau7fz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. STANISLAV JURÁŇ	DATUM		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	FILIP BERÁNEK	09/2022		
VYPRACOVAL	FILIP BERÁNEK	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ			
ZADAVATEL	MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU	ZAK. ČÍSLO		04.266
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO		2661
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO		1:25
PROJEKT KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII-TRNÁVKA				PARÉ
OBJEKT SO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA KŘÍŽENÍ S VODOTEČÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.8