

AKCE : KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII – TRNÁVKA
SO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby

Stavebník : Město Lipník nad Bečvou

D.2.10. PROTOKOL O URČENÍ PROSTŘEDÍ

Určení prostor podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a 33 2000-5-51 :

POSUZOVANÝ PROSTOR	A																B					C		
	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
VENKOVNÍ PROSTOR V MÍSTĚ REALIZACE PŘÍPOJKY NN	AA8	AB8	AC1	AD3	AE1	AF2	AG1	AH1		AK1	AL1	AM1	AN2	AP1	AQ1	AR2	AS1	BA1		BC1	BD1	BE1	CA1	CB1

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem :

- VENKOVNÍ PROSTOR : PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ



Vypracoval: Ing. Vítězslav HUMPLÍK