



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce

„Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Michalem Záchou, Dis., předsdou představenstva (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka**“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 14.12.2022 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

Dotaz č. 1:

„V technické dokumentaci je nesoulad v počtu referencí cituji:

Zadavatel požaduje: a) seznam stavebních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž jedna stavba může prokazovat splnění více níže uvedených požadavků (minimální počet 5 dokončených staveb):

- *Minimálně 2 stavební práce obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba gravitační kanalizace s finančním objemem min. 10 mil. Kč bez DPH, kdy součástí min. jedné z těchto staveb realizace min. 1 ks čerpací stanic.*
- *Minimálně 2 stavební práce, kdy předmětem prací byla výstavba gravitační kanalizace s min. délkou gravitační části potrubí 500 m.*

Dotaz zní:

Nevychází nám přesný počet požadovaných referenčních staveb, zadavatel uvádí minimální počet 5 dokončených staveb. Neměl zadavatel na mysli minimální počet dvou dokončených staveb, které splňují více bodů uvedených požadavků?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje referenci na minimálně 5 dokončených staveb obdobného charakteru (přičemž jedna stavba může prokazovat splnění více níže uvedených požadavků) Z těchto 5 staveb ale:

- Minimálně 2 stavební práce obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba gravitační kanalizace s finančním objemem min. 10 mil. Kč bez DPH, kdy součástí min. jedné z těchto staveb realizace min. 1 ks čerpací stanic.
- Minimálně 2 stavební práce, kdy předmětem prací byla výstavba gravitační kanalizace s min. délkou gravitační části potrubí 500 m.

Účastník tedy dolož 5 referencí z nich alespoň 2 budou charakteru výstavba gravitační kanalizace s finančním objemem min. 10 mil. Kč bez DPH, kdy součástí min. jedné z těchto staveb realizace min. 1 ks čerpací stanic, další dvě, kdy předmětem prací byla výstavba gravitační kanalizace s min. délkou gravitační části potrubí 500 m a jednu další libovolnou vodohospodářskou stavbu.



Dotaz č. 2:

„V rámci SO 01 je uvedena položka č. 105 a 106 týkající se chráničky DN 600 mm. Podle vzorového řezu je chránička vybavena vymešovými objímkami RACI a koncovými manžetami. V soupisech prací jsme nikde nenašli položky obsahující vymešovující objímky RACI a ani koncové manžety. Prosíme o jejich doplnění do soupisu prací.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Položka č. 105 objektu SO 01.01 - Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 600 je v popise položky uvedeno - včetně montáže a dodávky vymešovacích objímk pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky. Počet je uveden v příloze D.1.8 PD (viz. také Příloha č. 1_DI_3_D.1.8 VZ křížení s vodoteč).

Dotaz č. 3:

„V rámci SO 03 Odbočky splaškové kanalizace je uvedena položka č. 83 a 84 týkající se chráničky DN 200 mm. V soupisech prací jsme nikde nenašli položky obsahující vymešovující objímky RACI a ani koncové manžety. Prosíme o jejich doplnění do soupisu prací.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Položky č. 83 objektu SO 03.01 - Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 je v popise položky uvedeno - včetně montáže a dodávky vymešovacích objímk pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky. Počet je uveden v příloze D.1.8 PD (viz. také Příloha č. 1_DI_3_D.1.8 VZ křížení s vodoteč).

Přílohy:

Příloha č. 1_DI_3_D.1.8 VZ křížení s vodoteč

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 15.12.2022

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz