

specifikace protlaků					parametry vodovodního řadu			parametry chráničky					vybavení chráničky			
označení	křížení	správce	parcela	katastrální území	úsek	materiál řadu	profil řadu [mm]	označení chráničky	nová vs původní	materiál chráničky	profil chráničky [mm]	délka chráničky [m]	poznámka	typ manžety [mm]	počet manžet [ks]	počet transportních objímek [ks]
KS1	III/44029	SSOK	1380/36	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH1	nová	OC	813x10	16	přeražení původní chráničky SKL400, její vytažení vč.vodovodního potrubí SKL300 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	8
KS2	III/44029	SSOK	1380/36	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH2	nová	OC	813x10	12	přeražení původní chráničky SKL400, její vytažení vč.vodovodního potrubí SKL300 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	6
KS3	III/44029	SSOK	2781/1 1400/20 1400/13	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH3	původní	OC	1020x14	12	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí OC DN 300 (TP kusy) zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	6
KS4	účelová komunikace	město Hranice	2774/2	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH4	původní	OC	800	5	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí AC DN 300 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	2
KS5	III/04726	SSOK	2843/2	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH5	původní	OC	1020x14	6	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí OC DN 300 (TP kusy) zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	2
KS6	účelová komunikace	město Hranice	2821/2	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH6	původní	OC	800	5	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí AC DN 300 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	2
KS7	účelová komunikace	Šnejdrla Václav Šnejdrlová Jitka	21/3	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH7	původní	OC	800	3	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí AC DN 300 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	2
KS8	III/44029	SSOK	2871/33 2808/2	Drahotuše	IO 03	TLT	400	CH8	původní	OC	1020x14	9,5	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí HDPE d315 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	4
KS13	účelová komunikace	obec Klokočí	1007/4	Klokočí	IO 03	TLT	400	CH13	původní	OC	800	4	upálení obou čel chráničky vytažení původního potrubí AC DN 300 zatažení nového potrubí LT400 zavaření obou čel chráničky osazení koncových manžet	Rexcom typ DU 430 x 610 mm	2	2