



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Vyjádření č. 2022/0000/PVH/281/OZ-S5

Účel: Pro společné povolení.

ŽADATEL:

AQOL s.r.o.
Ing. Antonín Bouchal
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

Vyjádření k:

Zkapacitnění vodovodního přívaděče Hranice - Lipník IO 04 v místní Slavíč

Datum žádosti : 20.7.2022
Vyřizuje : Zdeněk Otáhal tel.581 601 878

Název stavby:

Přeložka vodovodního přívaděče ve Slavíči, p.č. 1280/1, p.č.1287/1, p.č.1287/2, k.ú. Slavíč

Místo stavby: Obec/město: Slavíč
Lokalita : Introvilán obce

Text vyjádření:

Dne 20.7.2022 byla na sídlo společnosti VaK Přerov, a.s. doručena žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení.

Tato stavba řeší přeložku vodovodního přívaděče IO 04 v obci Slavíč, Přeložením trasy je vyvoláno vlastníkem stavby VaK Přerov a.s., aby trubní potrubí vodovodního přívaděče bylo vedeno pouze na pozemku města Hranice. Dojde také ke zkapacitnění potrubí z původní dimenze DN300 na DN400. Původní potrubí bude zaplněno cementopopílkovou suspenzí. Vodovodní potrubí bude položeno z tvárné litiny DN400 o celkové délce 718,5m. Stavba bude začínat u domu č.p.227 p.č. 1287/2, kde bude vybudována odbočka DN200 (odkalování řádu). Vodovodní potrubí povede pod asfaltovým povrchem místní komunikace s minimálním krytím 1,5m. Případné změny směru budou provedeny pomocí litinových tvarovek. Po 315m bude provedena odbočka DN100 na RVS Slavíč na p.č.1280/1. po 718,5m dojde k napojení na stávající vodovodní potrubí AC DN300 p.č.1287/1 dle situační mapy.

Investorem této stavby je naše společnost VaK Přerov a.s.. Předložená projektová dokumentace byla s naší společností konzultována v průběhu jejího zpracování.

K předložení projektové dokumentaci nemáme námitek a souhlasíme s vydáním společného povolení na uvedenou stavbu. Případné připomínky k výstavbě nového vodovodu uplatníme v rámci realizační dokumentace a realizaci samotné. Stavba vodovodního přívaděče a přeložky v daném úseku bude dohlížena a koordinována zástupci provozů vodovodů a oddělení investic VaK Přerov a.s.

S vydáním společného povolení **souhlasíme.**

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov ⑤

Datum: 23.8.2022

Vypracoval: Otáhal Zdeněk

Podpis a razítko:

Schválil: Ing. Jindřich Mrva, VTN VaK Přerov, a.s.