



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TRAVNATÁ PLOCHA




LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSTŘP - VYKOPOVÁ ZEMINA, MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE PS D = 95 %	
2	OBŠYP (boční a krycí)	HUTNĚNÁ ŠTĚRKOPÍ 0/8 RELATIVNÍ ULÉHLOSTI $I_{\rho} = 0,8$ RUČNĚ ÚPĚCHOVANY PO VYSTAVĚCH
3	HUTNĚNÁ ŠTĚRKOPÍ 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ ULÉHLOSTI $I_{\rho} = 0,8$	
4	POTŘUBÍ TL.T JVNTRNÍ VYUŽÍZENÍ Z CEMENTOVÝCH MALTY VNĚ - ZINKO - ALUMINIOVÝ POVLAK S EPOXIDOVOD KRYCÍ VRSTVOU	
5	DŘEVNÁŽNÍ RYHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKOPÍ 8/16 - V ÚSEČKĚ POD HLADINOU POZD. VODY	
6	DŘEVNÁŽNÍ PRÁPKA PN 80 - V ÚSEČKĚ POD HLADINOU POZDĚLNÍ VODY (po ukončení stavby zastěpít = vyplnit huberou betonovou směsí)	
7	PRÍLOŽNÉ PAŽENÍ	
8	TRÁVNÍ PLOCHA: ROZEBRÁNÍ - 200 mm sájmnutí humusové vrstvy ZNOVOUZRŮSTLENÍ - - zpevně roztřídit a urovňat humusové vrstvy - oséti travní směsí 0,02 - 0,03 kg/m ²	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍK - DLAŽBA



1	HUTNĚNÝ ZÁSTUP - ŠTĚROKOTÝ 00/3 dle 01/75	
2	OSBPV (boční a krycí)	HUTNĚNÁ ŠTĚROKOTÝ 00/8 RELATIVNÍ ÚTELNOSTÍ $I_p = 0,8$ RÚČNĚ ÚPĚCHOVÁNY PO VYSTAVÁCH
3	HUTNĚNÁ ŠTĚROKOTÝ 00/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ ÚTELNOSTÍ $I_p = 0,8$	
4	POTRUBÍ I.T. VYTUŘENÍ VYLOŽENÍ Z CEMENTOVÉ MALTY VNĚ - ZINKO - ALUMINIOVÝ POVLAK S EPOXIDOVOU KRYVÍ VRSŤOVOU	
5	DŘEMÁŽNÍ TRÁVA VYPLNĚNÁ ŠTĚROKOTISKEM 0/6 - V ÚSEČÍCH POD HLADINOU PODZ. VODY	
6	DŘEMÁŽNÍ TRÁVA DN 80 - V ÚSEČÍCH POD HLADINOU PODZ. VODY (po ukončení stavby zastřept = vyplnit hutěnou betonovou směsí)	
7	PAŽÍCÍ BOKY TĚLKY (přtlh. 700 x 4 mm)	
8	CHODNÍK - DLÁŽBA: ROZEBRÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> - rozestavení stáv. dlažby - 100 mm šedý (použití pro zástřp) - 150 mm šedý (použití pro zástřp) - 100 mm šedý (použití pro zástřp) - 40 mm štěrkot 0/8 - 150 mm štěrkot 0/8 	

 AQOL projekte • inženýring • realizace vodo hospodářských staveb	
AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz	
VYPRACOVAL	ING. ZIMMERMANN ODP. PROJEKTANT
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Štířava 482/21, 750 02 Přerov
ZAKÁZKA ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘÍVADĚČE HRANICE - LIPNIK NAD BEČVOU	
D - DOKUMENTACE OBJEKTU 10 05 - ÚSEK SLAVÍČ - VJD LIPNIK NAD BEČVOU	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
DATAUM	12/2022
STUPEŇ	DPS
FORMAT	5 A4
MĚRITKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D.5.4	

OBJEM PISKOVÉHO LOŽE	OBJEM OBSTUPU TROUBY
(m ³ /bm)	(m ³ /bm)
0,230	0,570
0,160	0,550
0,146	0,386
0,138	0,344