

Zkapacitnění přivaděčího řadu Hranice - Lipník nad Bečvou**IO 02 - Přeložka Hranice**

skupina	pozice	název	množství	jednotky	příklad výrobce, dodavatele
Potrubí z tvárné litiny	1	trouba hrdlová z tvárné litiny DN 400 s navarkem na konci trouby - vnitřní vystýlka z cementu - vnější povrch je opatřen opatřena krycí vrstvou ze slitiny Zn+Al o min. hmotnosti 400 g/m2 a ochranným povlakem o min. tl. 70 µm - s dvoukomorovým hrdlem s oddělenou jistící komorou a komorou pro těsnění - včetně těsnícího kroužku - včetně zámkových segmentů - médium pitná voda	264	m	DUKTUS SAINT GOBAIN TRM
LT tvarovky	2	MVK 400/22 - hrdlové koleno - tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda - včetně těsnícího kroužku - včetně zámkových segmentů - včetně ochranné smršťovací manžety	3	ks	
	3	MVK 400/11 - hrdlové koleno - tvárná litina - epoxidový nástřik - médium pitná voda - včetně těsnícího kroužku - včetně zámkových segmentů - včetně ochranné smršťovací manžety	1	ks	
	4	Smršťovací manžeta DN 400 + páska WPCP	53	ks	
Ostatní	5	vyhledávací vodic - průměr 6,35 mm - dvojité izolovaný - vodě odolný - např. Trace safe ®	280	m	
	6	fólie výstražná - š. 300 mm - bílá barva	280	m	

Pozn.: Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných v projektové dokumentaci (např. technická specifikace, výkresová dokumentace, technická zpráva) za výrobky minimálně stejných nebo lepších technických a kvalitativních parametrů. Použití těchto výrobků musí být vždy odsouhlaseno projektantem a technickým dozorem investora. Žádost o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před samotným použitím (osazením) výrobku.