

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j.: KHSOC/23034/2022/PR/HOK

V Přerově 26.7.2022

Sp. značka: KHSOC/23034/2022

Vyřizuje: Božena Caletková, tel.: 581 283 212

Č.j. odesílatele: AQ2022015_1KHS

Adresát

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21

750 02 Přerov

V zastoupení

AQOL s.r.o.

Tovární 1059/41

779 00 Olomouc

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou – IO 02 Přeložka Hranice“ - závazné stanovisko.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov (dále jen „KHS“), dne 27.6.2022 č.j.: KHSOC/23034/2022/PR/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou – IO 02 Přeložka Hranice“, předložená společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČO: 05109469, na základě plné moci ze dne 23.6.2022, stavebník: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou – IO 02 Přeložka Hranice“, (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předmětné stavby, dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“) a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou PD pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou – IO 02 Přeložka Hranice“, stavebník: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, orgán ochrany veřejného zdraví

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.

2. Protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebrané z přeloženého vodovodního řadu, prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Předložená PD řeší v rámci stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, její část a to inženýrský objekt IO 02 Přeložka Hranice. Jedná se o přeložku vodovodního přivaděče, která bude realizována na pozemku parc.č. 1400/73 v k.ú. Drahotuše. Stavba je navržena v souladu se schváleným územním plánem.

Posuzovaná přeložka je součástí skupinového vodovodu Běloutín – Hranice – Lipník. Stávající vedení vodovodního přivaděče AC DN 300 je v kolizi s nově plánovaným objektem společnosti CTPark – HR5, z tohoto důvodu dojde k přeložení do nové trasy. Přeložený vodovodní řad bude na obou koncích napojen na stávající vodovodní potrubí DN300. Při realizaci stavby bude provedeno zkapacitnění vodovodního přivaděče nahrazením původní dimenze DN 300 dimenzí DN400. V rámci stavby bude provedena pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny DN400, celková délka cca 264 m. Současně dojde k odstavení stávajícího azbestocementového potrubí DN300, které bude ponecháno v zemi a zaplněno cementopopílkovou suspenzí, délka AC potrubí 257 m. Materiálové provedení vodovodního potrubí – litinová vodovodní hrdlová trouba DN 400, tvarovky z tvárné litiny s protikorozi ochranou uvnitř, tlaková řada přírubových tvarovek PN16. Jako uzavírací armatury navržena vodárenská přírubová šoupátka z tvárné litiny, tlaková řada PN16. Realizovaná přeložka je součástí skupinového vodovodu Běloutín – Hranice – Lipník.

Před uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Podmínka č. 1 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem plnění § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., a to, že materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat složením a použitím platným právním předpisům.

Podmínka č. 2 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem zajištění plnění § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst.8, a v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Na základě správního uvážení KHS konstatuje, že předložená žádost byla posouzena z hlediska hodnocení a řízení zdravotních rizik v souladu s § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb.

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženou PD, který avšak z důvodu zajištění úplného souladu daného stavebního záměru s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínek týkajících se určitých oblastí tohoto stavebního záměru, vyjádřených v jednotlivých výše uvedených podmínkách. Lhůta pro splnění podmínek je vymezena v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost podaná společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 709 00 Olomouc, IČO: 05109469, dne 27.6.2022 a zaevidovaná pod č.j.: KHSOC/23034/2022/PR/HOK, spolu s plnou mocí stavebníka ze dne 23.6.2022
- PD pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou – IO 02 Přeložka Hranice“, zpracovaná společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČO: 05109469 – červen 2022

Ing. Jarmila Lindnerová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Přerov

Rozdělovník:

1. KHS - spis
2. AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IDDS: 9ajv7hg
3. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 4812/21, 750 02 Přerov, IDDS: jfyvg6t