

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j.: KHSOC/39652/2022/PR/HOK

V Přerově 8.12.2022

Sp. značka: KHSOC/39652/2022

Vyřizuje: Božena Caletková, tel.: 581 283 212

Č.j. odesílatele: AQ2022015_10KHS AC

Adresát

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21

750 02 Přerov

V zastoupení

AQOL s.r.o.

Tovární 1059/41

779 00 Olomouc

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Zkapacitnění vodovodního přívaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, k.ú. Hranice, k.ú. Drahotuše, k.ú. Klokočí, k.ú. Slavíč, k.ú. Jezernice a k.ú. Lipník nad Bečvou“ - závazné stanovisko.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov (dále jen „KHS“), dne 23.11.2022 č.j.: KHSOC/39652/2022/PR/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro provádění stavby „Zkapacitnění vodovodního přívaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, k.ú. Hranice, k.ú. Drahotuše, k.ú. Klokočí, k.ú. Slavíč, k.ú. Jezernice a k.ú. Lipník nad Bečvou“, předložená společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČO: 05109469, na základě plné moci ze dne 23.6.2022, stavebník: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Zkapacitnění vodovodního přívaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, k.ú. Hranice, k.ú. Drahotuše, k.ú. Klokočí, k.ú. Slavíč, k.ú. Jezernice a k.ú. Lipník nad Bečvou“, (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předmětné stavby, dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“) a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou PD pro provádění stavby „**Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, k.ú. Hranice, k.ú. Drahotuše, k.ú. Klokočí, k.ú. Slavíč, k.ú. Jezernice a k.ú. Lipník nad Bečvou**“, stavebník: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, orgán ochrany veřejného zdraví

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.
2. Protokoly s výsledky rozborů vzorků pitné vody, odebrané z jednotlivých úseků rekonstruovaného vodovodního řadu, prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácené rozborů) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Předložená PD řeší zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník na Bečvou. Jedná se o podzemní liniovou stavbu – rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu realizovanou v k.ú. Hranice, k.ú. Drahotuše, k.ú. Slavíč, k.ú. Klokočí, k.ú. Jezernice a k.ú. Lipník nad Bečvou. Účelem stavby je zkapacitnění přivaděčího řadu mezi jihozápadním okrajem města Hranice a VDJ Lipník nad Bečvou s ohledem na zajištění potřeby vody v dané oblasti. Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Posuzovaná stavba je součástí skupinového vodovodu Bělouš – Hranice – Lipník. Stávající vodovodní přivaděč DN 300 v převážné míře z azbestocementových rour (9 502,0 m), kdy trubní vedení DN 300 bude nahrazeno novým trubním vedením DN 400 z tvárné litiny v celkové délce cca 9 988 m. Převážná část trasy přivaděče je v extravilánu mezi městy a obcemi vedena v kraji pole nebo v zatravněném pruhu podél komunikace I/47 nebo

cyklostezky. Přiváděcí řad je v převážné míře veden po poli nebo v zatravněných plochách, část přiváděcího řadu vedena v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. Potrubí je vedeno v původní trase. Na začátku nově zrekonstruovaného úseku DN 400 bude napojení provedeno na přírubu stávajícího uzavíracího šoupátka DN 400 přes hrdlovou spojku DN 400 PN16 s přírubou. Konec upravovaného úseku bude situován v podzemní části armaturní komory VDJ Lipník nad Bečvou, kde bude napojen na stávající trubní vedení DN 300 z nerez oceli přes hrdlovou spojku DN 400 a redukovanou přírubou DN 400/300.

V rámci stavby bude provedena demolice dvou armaturních šachet AŠ 1 a AŠ 2, vzdušnickové šachty VŠ 8 a vodoměrné šachty VŠ 2a na vodovodním přiváděči DN 300, které jsou situovány na parcelách č. 1380/38 a 1380/39 v k.ú. Drahotuše a na parcele č. 1280/6 v k.ú. Slavič. U stávajících vodoměrných šachet VŠ 1 a VŠ 2 budou stropní desky nahrazeny novými z monolitického ŽB.

Součástí stavby je vymýcení náletových dřevin v ochranném pásmu vodovodního přiváděče v celé délce a pásu o šířce 3,35 m.

Stavba bude členěna na inženýrské objekty:

IO 01 Úsek Hranice, IO 03 Úsek Hranice – Slavič a IO 05 Úsek Slavič – VDJ Lipník nad Bečvou – u těchto úseků se jedná o stavební úpravu stávajícího řadu DN 300. IO 05 Úsek Slavič – VDJ Lipník nad Bečvou bude rozdělen na 3 dílčí části: IO 05.1 Úsek Slavič – Vodoměrná šachta VŠ2 (odběr pro Přední Famílii), IO 05.2 Armaturní šachta AŠ2 – Armaturní šachta AŠ3 (odběr pro obec Jezernici), IO 05.3 Armaturní šachta AŠ3 – VDJ Lipník nad Bečvou. V ČS Drahotuše bude vyměněno stávající trubní vedení z černé oceli za nové z nerez oceli. Přechod na potrubí DN 400 z tvárné litiny bude provedeno přes hrdlovou spojku uvnitř trubního kanálu čerpací stanice.

IO 02 Přeložka Hranice a IO 04 Přeložka Slavič – jedná se o novou stavbu, přeložky budou provedeny samostatně (samostatná PD pro ÚR a SP – vydána závazná stanoviska).

KHS upozorňuje na povinnost, že nejméně 30 dnů před zahájením prací souvisejících s výměnou azbestocementových rour s obsahem azbestu, podá stavební firma provádějící výměnu azbestocementových rour hlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, **příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví** s konkrétními údaji o místu vykonávané práce, počtu pracovníků, povaze a pravděpodobném trvání práce, pracovních postupech používaných při práci s materiálem obsahujícím azbest, zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci s azbestem a ochranu jiných osob přítomných na pracovišti, opatření k ochraně zdraví při práci, proškolení zaměstnanců, vybavení zaměstnanců ochranným oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, vyplývající z ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., § 7 zákona č. 309/2006 Sb., § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Podmínka č. 1 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem plnění § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., a to, že materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat složením a použitím platným právním předpisům.

Podmínka č. 2 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem zajištění plnění § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst.8, a v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Na základě správního uvážení KHS konstatuje, že předložená žádost byla posouzena z hlediska hodnocení a řízení zdravotních rizik v souladu s § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb.

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženou PD, který avšak z důvodu zajištění úplného souladu daného stavebního záměru s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínek týkajících se určitých oblastí tohoto stavebního záměru, vyjádřených v jednotlivých výše uvedených podmínkách. Lhůta pro splnění podmínek je vymezena v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost podaná společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 709 00 Olomouc, IČO: 05109469, dne 23.11.2022 a zaevidovaná pod č.j.: KHSOC/39652/2022/PR/HOK, spolu s plnou mocí stavebníka ze dne 23.6.2022
- PD pro provádění stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, k.ú. Hranice, k.ú. Drahotuše, k.ú. Klokočí, k.ú. Slavíč, k.ú. Jezernice a k.ú. Lipník nad Bečvou“, zpracovaná společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČO: 05109469 – listopad 2022
- k nahlédnutí: závazné stanovisko KHS k PD pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou – IO 04 Přeložka Slavíč, vydané pod č.j.: KHSOC/24017/2022/PR/HOK, sp.zn.: KHSOC/24017/2022
- k nahlédnutí: závazné stanovisko KHS k PD pro společné povolení stavby „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou, IO 02 Přeložka Hranice, vydané pod č.j.: KHSOC/24017/2022/PR/HOK, sp.zn.: KHSOC/24017/2022

Mgr. Markéta Ptáčková
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1. KHS - spis
2. AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IDDS: 9ajv7hg
3. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šírava 4812/21, 750 02 Přerov, IDDS: jfyvg6t