



DODATEČNÉ INFORMACE č. 8

K zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) s názvem:

„Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Štřava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, v rámci realizace projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí, poskytuje tyto Dodatečné informace č. 8 k zadávací dokumentaci ze dne 26.9.2016, na základě Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 4.11.2016, které byly zadavateli doručeny od jednoho z uchazečů.

Dotaz č. 1:

„SO 40.6 Přeložka kabelů CETIN

Ve vyjádření společnosti CETIN se uvádí, že přeložku vedení bude provádět společnost CETIN a tudíž by neměla být předmětem výběrového řízení.

Vyjádření – doplnění č.j. 556037/16

Stavba: Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích.

V případě výše uvedené stavby, dochází k střetu s trasou tel. sítě, kdy je nutná stranová přeložka této sítě. **Upozorňujeme, že přeložka tel. sítě bude realizována celá naší společností CETIN a.s., a nemůže být předmětem výběrového řízení třetím subjektem.** Nutnost provedení přeložky SEK byla avizována POS. **Dokumentaci přeložky tel. sítě vypracovala firma Multinet s.r.o.** Nadále je třeba postupovat níže uvedeným způsobem. Doporučujeme do územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zapsat stavební objekt přeložky a ochrany tel. sítě, jako samostatný stavební objekt „SO“ V opačném případě bude přeložka řešena samostatným územním rozhodnutím. **Realizaci překládky zajistí CETIN a.s.,** (kontaktní osoba: Radek Měchura, tel. 238 465 066, e-mail: radek.mechura@cetin.cz na kterého je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů a následně zajištění smlouvy o přeložce.

Žádáme tedy zadavatele o vyjmutí jmenovaného stavebního objektu z výběrového řízení nebo uvedení ceny za objekt, kterou použijí všichni uchazeči.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uchazeče uvádí, že jednotná cena pro všechny uchazeče ve výše uvedené položce bude oceněna ve výši **145 000 Kč bez DPH.**

Dotaz č. 2:

„SO 10.1 - Retenční nádrž RN1A

407	K	961802101	Bezpečnostní žebřík 5,89m vč. kotvení	kus	6,000
408	K	961802111	Výbava k bezpečnostnímu žebříku - nasazovací madlo na kolejnici (příloha) L 1260, bezpečnostní jistič jezdec s karabinou, bezp. pás pro osoby na připojení k jističi	kus	1,000

Podle našeho názoru je u položky č. 408 chybné množství.

Je naše domněnka správná? Znamená to, že bezpečnostní výbava nebude u všech žebříků? Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uchazeče upřesňuje, že výbava nebude u všech žebříků, bude pouze u jednoho.



Dotaz č. 3:

„SO 40.11 Retenční nádrž RN1D

Po dobu výstavby retenční nádrže bude přečerpávána podzemní voda ($Q = 2,0$ l/s, 5760 hod) a běžné splaškové průtoky ($Q_{hm} = 8,5$ l/s, 5760 hod). Po dobu výstavby retenční nádrže se rovněž uvažuje s čerpáním srážkových vod tj. návrhového průtoku, který činí 570 l/s (doba čerpání 1 hod, čerpání nastane celkem 90x).

Podle našeho názoru a na základě upozornění zhotovitele hydrovrtů je u uvedeného čerpání 570 l/s chybně uvedena měrná jednotka nebo množství. Domníváme se, že by zde mělo být uvedeno např. 570 l/min. Je naše domněnka správná? Žádáme zadavatele o upřesnění.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel potvrzuje údaj uvedených v zadávací dokumentaci správný, a to 570 l/s.

Dotaz č. 4:


„V retenčních nádržích RN1A, RN1B a RN1D jsou umístěny vodoměry s optočidly. Může zadavatel blíže specifikovat (průtok, potrubí, typ atp.) pro přesné ocenění uvedené položky?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel u této položky neuvádí přesné parametry, uchazeč ocení buď vlastní typ zařízení nebo ocení obdobný typ jako např. SENSUS typ MeiStream osazené čidlem OPTO OD 01 zapojené přímo do řídicího systému PLC. Zadavatel zdůrazňuje, že zmiňovaný typ je pouze doporučující pro upřesnění požadovaných parametrů, nelze to tedy požadovat jako striktní definování výrobce či typu zařízení.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace a jejích příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 9.11.2016


.....
Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336
DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz