



DODATEČNÉ INFORMACE č. 10

K zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) s názvem:

„Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Štřava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, v rámci realizace projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí, poskytuje tyto Dodatečné informace č. 10 k zadávací dokumentaci ze dne 26.9.2016, na základě Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 14.11.2016, které byly zadavateli doručeny od jednoho z uchazečů.

Dotaz č. 1:

„Dodávka čerpadel Hidrostat

Dodavatel technologické části retenčních nádrží nás upozornil na skutečnost, že čerpadla uvedená v projektové dokumentaci se od konce letošního roku nebudou již vyrábět (viz vyjádření).

Velice nás to mrzí, ale typ čerpadla, který je uveden v podkladech od projektanta, tedy typ D0DQ-S03+DEYS6-MSEQ....., se má koncem roku 2016 přestat vyrábět. Protože realizace této akce má být až koncem roku 2017, tak jsme bohužel nuceni místo výše uvedeného čerpadla nabídnout jeho náhradu. Křivky a průchodnosti obou čerpadel jsou shodné, nové čerpadlo má pouze jiné označení hydrauliky a jiný, o málo výkonnější motor.

Čerpadlo jsou určena pro následující položky z akce "Bečva - Hranice": P11 až P16, P21 a P41.

Dodavatel navrhuje jiný typ čerpadel:

D04R-SMN3R+DKXA6-MSEQ+NA1A10M-10-2,2kW

Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetal) a 10 m kabelem.

Technické údaje o čerpadle:

Čerpané množství: cca. 9,2 l/s (viz. Q-H křivka C-2033-1000)

Čerpaná výška : cca. 6,15 m (viz. Q-H křivka C-2033-1000)

Čerpané medium : dešťová voda s vláknitými a abrazivními příměsmi

Teplota média : max. 40° C

Příkon čerpadla v prac.bodu : 1,07 kW

Výkon elektromotoru : 2,2 kW

Počet otáček : 954 ot./min.

Rozběh : přímý

Jmenovitý proud : 7,0 A

Rozběhový proud : 32,2 A

Druh krytí : IP 68

Průchodnost oběžným kolem : 100 mm - bezbariérová

Hmotnost : ca 160 kg



Žádáme zadavatele o přehodnocení a případné odsouhlasení uvedeného typu čerpadel, případně návrh jiných typů.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel umožňuje uchazečům změnu čerpadla na typ, který uvádí uchazeč ve svém dotazu.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 18.11.2016

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336
DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz