

Ing. Petr Poštulka

**Tovární 41**  
772 00 OlomoucVaše zn. / ze dne:  
160 170-02 / 18. 09. 2017Naše zn.:  
2017/1540/Kv-S5Vyřizuje:  
Ing. KovářDatum:  
10. 10. 2017Věc: **„Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka“**  
**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Dne 19. 09. 2017 byla na sídlo naší společnosti doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení. Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nové splaškové kanalizace ve stávajícím zastavěném území Lhotka. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační rozdělena do 4 stok, A, A1, A2 a B z materiálu PVC SN 12 průměru DN 250 celkové délky 999,0 m. Stavba splaškové kanalizace obsahuje 37 ks revizních šachet DN 1000 a 4 ks revizních šachet DN 600. Domovní kanalizační přípojky nejsou součástí této předložené PD. Součástí předložené PD je také nová místní ČOV. Nově vybudovaná ČOV je navržena na kapacitu 100 EO.

K předložené projektové dokumentaci nemáme námitek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení a odvedením odpadních vod na novou místní ČOV. Naše společnost nemá na území navrhované stavby splaškové kanalizace a ČOV žádné zařízení ani ochranné pásma. S ohledem na možné budoucí provozování navrhované stavby naší společnosti doporučujeme konzultovat navrženou ČOV s provozem kanalizací a přizpůsobit její přenosy požadavkům dispečinku naší společnosti. Přenos dat doporučujeme přes mobilní datovou síť příslušného operátora a dané zařízení vybavit hardwarem kompatibilním s naším zařízením.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  
Šířava 482/21, Přerov I-Město  
750 02 Přerov  
**Ing. Jindřich Mrva**  
**výrobně technický náměstek**

Na vědomí :

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz kanalizací – Ing. Jaroslav Kulíšek
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz vodovodů – Pan Pavel Jeřábek