

Ing. Karel Hübl
MEDMES spol. s r.o.
třída Čs. armády 211
753 01 HRANICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM016708/2017-210/Te

VYŘIZUJE
Jana Tesařová
541 637 516
tesarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
21.3.2017

ZÚ VELIČKY, hladina Q_{100} , k.ú. Lhotka u Hranic, p.č. 2/1, stavba ČOV

Zasíláme Vám zakreslení záplavového území a kótu stoleté vody pro stavbu ČOV na pozemku v k. ú. Lhotka u Hranic, p.č. 2/1. Pozemek se nachází v rozlivu stoleté povodně a částečně i v rozlivu dvacetileté povodně a aktivní zóně.



Kóta teoretické stoleté povodně Q_{100} v dané lokalitě určená hydrotechnickým výpočtem je **298,53 m n.m.** (Balt. p.v.).
Doporučujeme uvažovat s bezpečnostní rezervou + 50 cm nad kótu Q_{100} .

Toto stanovení kóty hladiny Q100 není stanoviskem správce povodí popř. správce vodního toku. dle §54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Pokud toto stanovisko nemáte, je nutno o jeho vydání požádat Povodí Moravy, s.p., útvar správy povodí, Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Pokud Vám bude vydáno kladné stanovisko správce povodí, popř. správce vodního toku, doporučujeme úroveň prvního nadzemního podlaží (1.NP) umístit 50 cm nad stanovenou úroveň hladiny Q100. Tato bezpečnostní rezerva ($Q_{100} + 50$ cm) je z důvodu možných vyšších povodní nebo většího rozlivu při ucpání koryta toku nebo mostních profilů za povodní nesenými splaveninami. Skutečný rozsah zaplavení závisí na mnoha faktorech, především objemu povodňové vlny, době trvání, vsakovací schopnosti území, skutečném stavu koryta a inundace apod.

Platnost uvedené kóty hladiny teoretické stoleté povodně určené hydrotechnickým výpočtem je po dobu platnosti hydrologických údajů o N-letých vodách, které vydává Český hydrometeorologický ústav, a dále dokud se nezmění podmínky, které mají vliv na odtokové poměry v toku, v záplavovém území nebo v povodí příslušného vodního toku.

Za poskytnuté údaje Vám podle „Ceníku služeb a výkonu státního podniku Povodí Moravy pro rok 2017“ byla stanovena částka 1000 Kč + 21%DPH. Částka již byla uhrazena.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-26-

Ing. Iva Jelínková



vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací