

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Středisko údržby Jih

Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: suijh@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100

Ing. Karel Hübl
Medmes s.r.o.
Čs.armády 211
753 01 Hranice

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK JH – 6283 / 2017
7.12.8/V5

Vyřizuje
V Hranicích dne
Vybíralová Martina tel. 581 601674 28.3.2017
vybiralova@ssok.cz

Věc: Hranice doplnění splaškové kanalizace – Lhotka

Dne 1.3.2017 obdržela Správa silnic Olomouckého kraje, SÚ Jih Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Z předložené dokumentace je patrné, že stavbou dojde k dotčení krajské sil. III/44022 a to křížením (protlakem) mezi šachtou Š34-Š2, Š3-Š4, Š12-Š13, Š15-Š16, Š31-32, přípojkami od Š5, Š14, Š32, Š33, Š34, Š35 dále k dotčení dojde podélným uložením do silnice mezi Š7-Š10 (délka cca 15m) a podélným uložením do zeleného pásu.

SSOK, SÚ Jih jako správce silnic ve vlastnictví Olomouckého kraje (dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2012) s právem hospodaření se svěřeným majetkem sděluje, že s výše uvedenou stavbou a s uložením kanalizace do pozemku p.č 486/1 a 479/1 k.ú. Lhotka u Hranic souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k uložení kanalizace do pozemku krajské silnice sil. III/44022 je nutné, aby investor stavby nejpozději před vydáním povolení ke stavbě uzavřel s naší organizací **nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti** (uložení sítí do pozemku krajské silnice je zpoplatněno dle směrnice SSOK 46-2014, tato částka bude stanovena při předání sil. pozemku po provedeném zásahu. Termín zahájení prací nám bude min. 5dní předem oznámen na výše uvedený email nebo telefonicky. Ihned po skončení prací v silničním pozemku budeme vyzváni k vyhotovení předávacího protokolu)
- V místech, kde dojde k uložení kanalizace v blízkosti mostu ev.č. 44022-2 bude dodržena min. vzdálenost kanalizace od mostu min. 5,5m. V případě, že kanalizaci bude nutno umístit blíže, bude toto s naší organizací předem odsouhlaseno.
- Křížení krajské silnice bude provedeno zásadně protlakem s uložením potrubí do chráničky/ochranné trubky.
- Hloubka krytí bude dodržena min. 1,20m pod niveletou stávající vozovky/terénu. Před záhozem zápchové jámy požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad provedeným protlakem (tel. 581 601674 – Vybíralová, vybiralova@ssok.cz). V případě nedodržení tohoto krytí budeme po investorovi akce požadovat provedení nového protlaku a odstranění všech závad vzniklých v těsné blízkosti krajské silnice a nad špatně provedeným protlakem (deformace, trhliny,...)
- zápchové jámy budou provedeny mimo vozovku min. 1,0m od nezpevněné krajnice.
- Výkop ve vozovce mezi Š7-Š10 bude proveden tak, že hrany výkopu budou zařezány, vykopaná zemina nebude zpět použita k zásypu! Výkop bude zasypán šterkodrtí fr. 0-63 a hutněn po vrstvách v tl. max.20cm, dále bude provedena konstrukce vozovky ve složení: ACO11+ 50mm, asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m², ACL 16+ 60mm, asfaltový spojovací postřik 0,7kg/m², ACP 22+ 70mm, šterkodrtí ŠD 0-32 – 200mm. Konečná povrchová úprava tj. vyfrézování v tl. 5cm a znovupoložení obrusné vrstvy 5cm bude provedeno na polovinu vozovky a s přesahem 1,0m před a za překopem. Veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality pružnou asf. zálivkou (přesný rozsah konečné povrchové úpravy bude stanoven přímo na místě stavby).
- U provedeného zásahu do vozovky budeme požadovat předložit zprávu o provedené hutnění zkoušce. Přičemž musí být splněny tyto hodnoty (na úrovni pláně – 45Mpa a před pokládkou živých vrstev min. 120Mpa).
- Výkopové práce nebudou prováděny v zimním období tj. listopad - březen.
- Investor akce se zavazuje, že ve smyslu § 36 Zák.č. 13/1997 Sb. bude od předání, tj. od naší kontroly provedeného překopu/protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých poklesem nebo zvednutím vozovky či pomocného sil. pozemku a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.

- Povolení – rozhodnutí - ke zvláštnímu užívání silnice vydá příslušný silniční správní úřad, pro zajištění bezpečnosti siln. provozu vydá stanovění Policie ČR - Dopravní inspektorát Přerov.
- stavebními pracemi nedojde k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice. Realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k omezení sil. provozu.
- Výše uvedenou akcí naší organizací nevzniknou žádné náklady.
- Platnost toho to vyjádření je dva roky od data vydání tj. do 28.3.2019.

Martina Vybíralová
správní cestmistr

Vybíralová
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih
Kostelecká 35, 796 56 Přeměřov 13