MONTÁŽNÍ ŠACHTA MŠ1
ŘEZ 1-1' M 1:25



PŮDORYS
M 1:25



VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ PAŽENÍ MŠ1
OCEL S235

OZN.	PROFIL	HMOTNOST kg/m'	DÉLKA m	POČET ks	DÉLKA CELKEM m	HMOTNOST CELKEM kg
RÁM 1	HEA 120	19,90	13,23	1	13,23	263,28
RÁM 2	HEA 120	19,90	9,23	3	27,69	551,03
SLOUPEK 1	IPE 80	6,00	0,595	8	4,76	28,56
SLOUPEK 2	IPE 80	6,00	0,745	8	5,80	34,80
SLOUPEK 3	IPE 80	6,00	0,825	8	6,60	39,60
PAŽNICE	UNION	33,6kg/m²	2,9x9,68 x1,25 =		35,1m²	1.179,36
					HMOTNOST CELKEM kg	2.096,63

ROZPĚRNÉ RÁMY VČ. SLOUPKŮ BUDOU PO UKONČENÍ PRACÍ VYJMUTY

MONTÁŽNÍ ŠACHTA MŠ2
ŘEZ 2-2' M 1:25



PŮDORYS
M 1:25



VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ PAŽENÍ MŠ2
OCEL S235

OZN.	PROFIL	HMOTNOST kg/m'	DÉLKA m	POČET ks	DÉLKA CELKEM m	HMOTNOST CELKEM kg
RÁM 1	HEA 120	19,90	12,23	1	12,23	243,38
RÁM 2	HEA 120	19,90	8,23	3	24,69	491,33
SLOUPEK 1	IPE 80	6,00	0,595	8	4,76	28,56
SLOUPEK 2	IPE 80	6,00	0,445	8	3,56	21,36
SLOUPEK 3	IPE 80	6,00	0,725	8	5,80	34,80
PAŽNICE	UNION	33,6kg/m²	2,5x8,68 x1,25 =		27,1m²	911,57
					HMOTNOST CELKEM kg	1.731,00

ROZPĚRNÉ RÁMY VČ. SLOUPKŮ BUDOU PO UKONČENÍ PRACÍ VYJMUTY

MONTÁŽNÍ ŠACHTA MŠ3
ŘEZ 3-3' M 1:25



PŮDORYS
M 1:25



VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ PAŽENÍ MŠ3
OCEL S235

OZN.	PROFIL	HMOTNOST kg/m'	DÉLKA m	POČET ks	DÉLKA CELKEM m	HMOTNOST CELKEM kg
RÁM 1	HEA 120	19,90	10,23	1	10,23	203,58
RÁM 2	HEA 120	19,90	6,23	3	18,69	371,93
SLOUPEK 1	IPE 80	6,00	0,585	16	9,36	56,16
SLOUPEK 2	IPE 80	6,00	0,67	8	5,36	32,16
PAŽNICE	UNION	33,6kg/m²	2,6x6,68 x1,25 =		21,7m²	729,46
					HMOTNOST CELKEM kg	1.393,29

ROZPĚRNÉ RÁMY VČ. SLOUPKŮ BUDOU PO UKONČENÍ PRACÍ VYJMUTY

LEGENDA

1. VYPOUŠTĚCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ 2xDN80/160
2. VYPOUŠTĚCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ 2xDN150/250
3. VYPOUŠTĚCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ 2xDN90/110
4. PAŽENÍ UNION S OCELOVÝMI RÁMY
5. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPLOVODU
6. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODNÍHO KANÁLU V CELÉ PLOŠE MONTÁŽNÍ JÁMY
7. ODSTRANĚNÍ ZÁKRYTOVÝCH DESEK A ULOŽENÍ NOVÉHO POTRUBÍ DO STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODNÍHO KANÁLU

SO 8 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Mniská 18, 616 00 Brno, brno@sweco.cz, www.sweco.cz

SWECO Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL:	Ing. M. SOBOTKOVÁ	ČKAIT	0 KONTROLA: ING.M.BRZOVIČ/ČKC
PROJEKTANT:	ING.A.MELICHAR	TECHTEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, PE ČKAIT 1203518
ZADAVATEL:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 49/221, 750 02 Přerov		OKRES: PŘEROV
AKCE:	ČOV Přerov – kalová koncovka		ČÍSLO ZAKÁZKY: 21-7101-0200
			STUPEŇ: DPS
			FORMÁT: A4/4
			MĚŘÍTKO: 1:25
			ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Teplovod - pažení montážních jam MŠ1, MŠ2, MŠ3

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.9.8 LIST: 1 LISTŮ: 1

Tato dokumentace včetně všech příloh je výlučným majetkem společnosti SWECO Hydroprojekt a.s. a nesmí být bez jejího souhlasu kopírována, měněna, zpřístupňována třetím osobám, ani jinak užívána v rozporu s autorským zákonem. Jakékoliv užití v rozporu s tímto ustanovením je zakázáno a bude soudně vymáháno.
Poznámka: Pokyny vyznačené jsou přípojky pouze k výřezu (bez IT) nejsi originálu (přílohy chybí).