



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

### 1.1, 1.2, 1.3

NÁSTENNÁ TEPOVZDUŠNÁ VYTÁPĚČÍ

JEDNOTKA

1x230V/50Hz,P=110W, I=0,5A, IP54

VODA 80/60°C, 12,5kW–2.otáčky

OVLÁDÁNÍ POMOCI TERMOSTATU

”B” NÁPOJNÝ BOD PRO TECHNOLOGII SUŠIČKY 2x uzavírací klapka DN150  
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝKON 960KW, PRŮTOK 82,4 m3/h  
TLAKOVÁ ZTRÁTA POTRUBNÍHO ROZVODU S006–S002 VČETNĚ ARMATUR 50kPa (BEZ TECHNOLOGIE)

## LEGENDA ARMATUR

- ZPĚTNÁ KLAPKA
- UZAVÍRACÍ KLAPKA
- KULOVÝ VENTIL
- REGULAČNÍ VENTIL
- KULOVÝ KOHOUT S POHONEM 230V, OFF–ON

## OCELOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY

- TOPNÁ VODA 80°C – NOVÁ KOTELNA (S006)
- TOPNÁ VODA 90°C – NOVÁ KOTELNA (S006)

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA
MÍSTNOSTI A PROSTORY V 1.NP			
1.1	PLOCHA SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ	40,32	
1.2	MÍSTNOST SKLADOVÁNÍ NaOH	4,29	
1.3	TECHNOLOGICKÝ PROSTOR POD SUŠÁRNOU KALU	97,28	
1.4	KABELOVÝ PROSTOR POD ROZVODNOU	23,49	
MÍSTNOSTI A PROSTORY V 1.NP			
2.1	PROSTOR SUŠENÍ KALU	179,58	BETON+STĚRKA
2.2	ROZVODNA	25,91	BETON+NÁTĚR

## SO 02 - BUDOVA SUŠENÍ KALU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	ING.L.MARKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.L.MARKOVÁ	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
ČOV Přerov – kalová koncovka vytápění				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘITKO	1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: SO 02 - DISPOZICE VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.5.7
					ver 0
					rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).