



LEGENDA

1-VP100 - Velkokapacitní vtok DN110 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu

2-VP100 - Velkokapacitní vtok DN110 s vodorovným odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu

U - UMYVADLO

EO - ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍK NAD UMYVADLO 5l VČ. BATERIE

OSP - SPRCHA PRO OPLACH OČÍ/OBLIČEJE SE DVĚMA VÝTOKY, AKTIVACE SPRCHY OVLÁDACÍM TERČEM. NEREZ OCEL, INSTALACE NA ZEĎ

PRŮTOK 12l/min; PŘIPOJENÍ 1/2"; ODPAD 1"1/4

TRIONYX - LV12

VNITŘNÍ ODPADNÍ, ODVĚTRÁVACÍ A PODVĚŠENÉ POTRUBÍ Z TRUB PP-HT

LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ V ZEMI - PP SN12 POLO-ECO PLUS

LEŽATÉ POTRUBÍ V ZEMI - DEŠŤOVÉ - PP SN12, OBETONOVANÁ KAMENINA

SO 02 - BUDOVA SUŠENÍ KALU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválí

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	ING. J. MACHOVEC	HIP	ING. R. MENŠÍK	T. KONTROLA	ING. M. MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. J. MACHOVEC	ŘEDITEL DIVIZE	ING. V. ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
ČOV Přerov – kalová koncovka zdravotechnické instalace				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	4 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA:	SCHEMA - KANALIZACE			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.1.12
					ver 0
					rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).