DT8

R-RS

CHR OCEL DN250 L=5.2m

WDT8/sv/ 50/125
sv kabel veden v trubce / HDPE40, v kanále

DT5

DT7

DT3

WRM41.1/DT3
CYKY5x1,5
WRM41.1/DT3a
JYTY7x1
vedeno v el.chráničce v elektro kanále

WDT7/sv/ 50/125
sv kabel veden v trubce / HDPE40, v kanále

průchod zákopem a el.kanálem

kabel veden v kabel. kanále

AYKY 3x185 +95

vedeno v el.chráničce v elektro kanále

RM41.1

LI 708

WRMS1/LI708
KOPOFLEX 40

RH

SO 1014 PLYNOJEM

SO 1012 vyhnívací nádrž

SO 1013 PROVOZ. BUDOVA KALOVÉHO HOSP.

SO 1013 KOTELNA

SO 1010 Č.S. VRAC. KALU

SO1034 SKLAD, GARÁŽ

SO1040 ODVODNĚNÍ KALU

SO 1010 Č.S. VRAC.KALU

SO 1012 VYHNÍVACÍ NÁDRŽ

SO 1015 ZAHUŠTĚNÍ KALU

1042 USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ

ROZVODNA VN TRAFOSTANICE

NÁD Č.S. kalové vody

VK2 HOBAS D

VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ





NAPÁJECÍ KABEL NN , VO ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU V KABELOVÝCH RÝHÁCH hl.80cm, V KABELOVÉM PÍSKOVÉM LOŽI A ZAKRYTÉ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ š. 33cm.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ŘÁDNÉ VYTYČENÍ S UDÁNÍM HLOUBKY JEJICH ULOŽENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A ABY BYLO MOŽNO PŘI JEJICH KŘIŽOVÁNÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET VZDÁLENOSTI PŘEDEPSANÉ NORMOU ČSN 73 6005.
VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S DOHLEDEM SPRÁVCŮ SÍTÍ !!
ULOŽENÍ A ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VIZ ČSN 73 6005

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 /N/PE, AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠE : dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 :
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
- automatickým odpojením napájení a pospojováním

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL	Ing. F. Mráz	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	Ing. F. Mráz	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE:	ČOV Přerov – kalová koncovka			ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
	PS 02- ELEKTROTECHOLOGICKÁ ČÁST			FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:250
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA:	PS02-SITUACE - NN KABELY, DATOVÉ VEDENÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2.8

ver 0
rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisky zpracovatelů jsou přípojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).