



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce

„Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, zastoupená Michalem Záchou, DiS., předsedou (dále také jen jako „zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádostí o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 6.9.2023, 11.9.2023 a 13.9.2023 (dále jen „Žádosti“).

Dodavatelé ve svých Žádostech uvádějí:

Dotaz č. 1:

„V projektové dokumentace k objektům IO 01, IO 02, IO 03, IO 04, IO 05 chybí technické zprávy. Žádáme o zaslání technických zpráv k objektům IO 01, IO 02, IO 03, IO 04, IO 05.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Jako přílohu č. 1, tohoto dokumentu, přikládáme novou kompletní projektovou dokumentaci pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje požadované technické zprávy k jednotlivým objektům.

Dotaz č. 2:

„Projektová dokumentace neobsahuje Inženýrsko-geologický průzkum. Žádáme o zaslání Inženýrsko-geologického průzkumu.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Jako přílohu č. 1, tohoto dokumentu, přikládáme novou kompletní projektovou dokumentaci pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje požadovaný geologický průzkum.

Dotaz č. 3:

„IO03.010 - ČS Drahotuše

Ve výkazu výměr je položka č.4, u které není ani popis, ani množství, ani měrná jednotka:

| D | 1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ: | | | | 0,00 |
|---|---|--------------------|---|---|-------|------|
| 4 | M | - | - | - | 0,000 | 0,00 |

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu výkazu výměr.“



Odpověď na dotaz č. 3:

Jako přílohu č. 2, tohoto dokumentu, přikládáme nový doplněný výkaz výměr pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje doplněnou položku.

Dotaz č. 4:

„IO05.3.005 - Vzdušnicková šachta VZ10, VZ11

Ve výkazu výměr je položka č.35 bez popisu:

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|----|-------|--|------|
| 35 | K | 985132111 | 6,84 | m2 | 3,420 | | 0,00 |
|----|---|-----------|------|----|-------|--|------|

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132111

Žádáme o vysvětlení a o opravu položky. “

Odpověď na dotaz č. 4:

Jako přílohu č. 2, tohoto dokumentu, přikládáme nový doplněný výkaz výměr pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje doplněnou položku.

Dotaz č. 5:

„IO90 – Vedlejší a ostatní náklady

V popisu položky č.20 výkazu výměr „IO90 – Vedlejší a ostatní náklady“ je uvedeno provedení zkoušek hutnění obsypu, zásypu a o statické zatěžovací zkoušky komunikací.

V poznámce k položce se však jedná o demontáž a zpětnou montáž oplocení u RŠ1, odstranění kamenné zídky, opěrné zídky:

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--------|-------|--|------|
| 20 | K | 900020 | Zkoušky zhutnění obsypů, zásypů a statické zatěžovací zkoušky komunikací | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| | | | Poznámka k položce: - rozebrání, uložení a zpětná montáž oplocení u RŠ1 (předpokládaná délka 7 m), - odstranění stávající zídky z kamenů na sucho (předpokládaná délka 8 m, výška 1 m) a opětovné seskládání zídky, - práce spojené s případným porušením opěrné zídky (předpokládaná délka 21 m) dle C3.1, - zohlednění trasy přítoku do studny k nemovitosti č. p. 3 | | | | |

Žádáme o správnou specifikaci položky č.20. „

Odpověď na dotaz č. 5:

IO90 u položky číslo 20 byl smazán popis k poznámce k položce, položka je tak specifikována pouze plným popisem. Jako přílohu č. 2, tohoto dokumentu, přikládáme nový doplněný výkaz výměr pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje doplněnou položku.

Dotaz č. 6:

„V článku B.11 Podmínky pro uvedení stavby do provozu Souhrnné technické zprávy je uvedeno, že jako jeden z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. pro investora a následného provozovatele zhotovitel zajistí **Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí** odebrané po dezinfekci a proplachu.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje svým závazným stanoviskem č.j. KHSOC/39652/2022/PR/HOK ze dne 08.12.2022 souhlasí se stavbou ze splnění stanovených ve stanovisku podmínek, kterými mimo jiné jsou **Protokoly s výsledky rozborů vzorků pitné vody**, odebrané z jednotlivých úseků rekonstruovaného vodovodního řádu.



V jednotlivých výkazech výměr na úseky vodovodního přivaděče ani ve výkazu výměr „IO90 – Vedlejší a ostatní náklady“ položka „Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí“ není.

Žádáme o sdělení, do které položky máme zařadit cenu za rozbor pitné vody. Zároveň žádáme o upřesnění rozborů pitné vody: počet vzorků, rozsah rozboru, analyzované ukazatele znečištění atd.,

Odpověď na dotaz č. 6:

Rozbory vzorků pitné vody byly specifikovány a začleněny do položky IO90 číslo 10. Jako přílohu č. 2, tohoto dokumentu, přikládáme nový doplněný výkaz výměr pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje doplněnou položku.

Dotaz č. 7:

„V odst.3.3. písm.c) článku III. Smlouvy o dílo je uvedeno, že dílo zahrnuje mimo jiné i zajištění smlouvy o podmínkách provedení archeologického průzkumu s Archeologickým ústavem AV ČR Brno. Ve výkazu výměr „IO90 – Vedlejší a ostatní náklady“ položka „Archeologický průzkum“ není.

Žádáme o sdělení, bude „Archeologický průzkum“ součástí nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Pokud ano, žádáme o doplnění položky „Archeologický průzkum“ do výkazu výměr „IO90 – Vedlejší a ostatní náklady“.

Odpověď na dotaz č. 7:

Archeologický průzkum je zohledněn v (nově vložené) položce IO90 číslo 35. Jako přílohu č. 2, tohoto dokumentu, přikládáme nový doplněný výkaz výměr pro část 1 – Přivaděč, která obsahuje doplněnou položku.

Dotaz č. 8:

„Zadávací dokumentace – Změny a doplnění

Dne 11.09.2023 Zadavatel na svůj profil uložil zazipovaný soubor „1 - Změna ZD_11092023“, který obsahuje dokument „ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ v souvislosti s rozšířením předmětu veřejné zakázky o část projektu s názvem „Vodovod Podhoří – napojení na systém SV Hranice-Prerov“.

V dokumentu „ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ jsou mimo jiné uvedené následující změny:

Čl. 5, Zadávací dokumentace – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, Zadavatel navyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky takto:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem dle § 16 ZZVZ činí 200 mil. Kč bez DPH.

Čl. 18, Zadávací dokumentace – Lhůta a místo pro podání nabídek, Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje e-zak, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo k ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj e-zak.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 13.10.2023 Hodina: 10:00 hod.

Na profilu Zadavatele předpokládaná hodnota veřejné zakázky a lhůta pro podání nabídek však zůstaly beze změny!!!

Žádáme Zadavatele o opravu na svém profilu předpokládané hodnoty veřejné zakázky a lhůty pro podání nabídek.“



Odpověď na dotaz č. 8:

Uvedené změny zadávací dokumentace v hodnotách „předpokládaná hodnota VZ“ a „Lhůta pro podání nabídek“ byly změněny a propsány jak na profilu zadavatele tak i ve Věstníku veřejných zakázek do 48 hodin po uveřejnění, resp. odeslání formuláře o změně k uveřejnění.

Dotaz č. 9:

„Zadávací dokumentace – Změny a doplnění

V rámci změn a doplnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky o část projektu s názvem „Vodovod Podhoří - napojení na systém SV Hranice-Prerov“ zadavatel na svém profilu zveřejnil projektovou dokumentaci k této nové části. Součástí projektové dokumentace jsou dva soupisy prací: „Z131277 - Vodovod Podhoří - napojení na systém SV Hranice - Prerov_1_OCENENY_AKT2023 [zadání]“, ve složce E je soupis prací „131277_Vodovod Podhoří - napojení na systém SV Hranice - Prerov (zadání)_1_SLEPY“.

Který z těchto dvou soupisů musí být vyplněn pro nabídku do soutěže? Žádáme o upřesnění.“

Odpověď na dotaz č. 9:

Účastníci ocení soupis prací nazvaný „Z131277 - Vodovod Podhoří - napojení na systém SV Hranice - Prerov_1_OCENENY_AKT2023 [zadání]“.

Dotaz č. 10:

„IO01.002 - Výpis materiálu

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky:

č.10 – „jistíci svěrací kroužek DN 400 PN 30“ – 2 kusy,

č.12 – „ochranný límec z nerez oceli DN 400 pro ZMU“ – 29 kusů;

č.14 - „smršťovací manžeta DN 400 + páska WPCP“ – 35 kusů.

V poznámce k položce č.10 je uvedeno, že je dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 11:" 2 ks. V poznámce k položce č.12 je uvedeno, že je dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 12:" 29 ks. V poznámce k položce č.14 je uvedeno, že je dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 13:" 35 ks.

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|-----|---------------|--|------|
| 10 | M | R552004 | <i>jistíci svěrací kroužek DN 400 PN 30</i> | kus | 2,000 | | 0,00 |
| | VV | | "Dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 11:" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 12 | M | R552005 | <i>ochranný límec z nerez oceli DN 400 pro ZMU</i> | kus | 29,000 | | 0,00 |
| | VV | | "Dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 12:" 29 | | 29,000 | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | |
| 14 | M | R552006 | <i>smršťovací manžeta DN 400 + páska WPCP</i> | kus | 35,000 | | 0,00 |
| | VV | | "Dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 13:" 35 | | 35,000 | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | |

Ve výpisu materiálu IO01, D1.10 pozice s číslem 11, 12 a 13 nejsou.

Ve výpisu nejsou ani pozice s názvem „jistíci svěrací kroužek DN 400 PN 30“, „ochranný límec z nerez oceli DN 400 pro ZMU“, „smršťovací manžeta DN 400 + páska WPCP“.

Ve výpisu je pouze pozice bez čísla „Zámkový spoj DN 400“ – 45 kusů.



Žádáme o vysvětlení, který výpis materiálu je správný, IO01.002 - Výpis materiálu v soupisu prací nebo v projektové dokumentaci D_1_10_Vypis materialu IO 01?

Pokud je správný v soupisu prací, žádáme o zaslání správného výpisu materiálu. “

Odpověď na dotaz č. 10:

Ve výpisu materiálu IO 01, příloha D1.10 pozice 11, 12 a 13 jsou. Jsou ve správném množství i v soupisu prací.

Dotaz č. 11:

„IO01.002 - Výpis materiálu

Položka č. 13 výkazu výměr má nesprávné množství, mělo by být 35 kusů:

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|-----|---------|--|------|
| 13 | K | R851404 | Montáž smršťovací manžety a pásky na litinové potrubí DN 400 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací | kus | 146,000 | | 0,00 |
| 14 | M | R552006 | smršťovací manžeta DN 400 + páska WPCP | kus | 35,000 | | 0,00 |
| | VV | | "Dle výpisu materiálu IO01, D1.10, pozice 13:" 35 | | 35,000 | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | |

Žádáme o opravu množství pol.č.13 výkazu výměr IO01.002 - Výpis materiálu. “

Odpověď na dotaz č. 11:

Množství v pol.13 soupisu akceptuje nový doplněný výkaz výměr.

Zadavatel dále, v souladu s § 99, ZZVZ, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.10.2023 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení Zadávacích podmínek a jejich příloh zůstávají nezměněny.

Seznam příloh:

1. Příloha č. 1_Kompletní výkaz výměr_Přivaděč_20092023
2. Příloha č. 2_Kompletní PD_20092023

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 775 727 793
E-mail: danisova@sofis-grant.cz