




Vzdušníková šachta VZ1
(před ČS Hranice)
PŮDORYS - DEMOLICE




PŮDORYS - NOVÝ STAV




ŘEZ A - A'




ŘEZ B - B'




ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



POHLED ZHORA



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMOLICE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE UVEDEN V PR. Č. D. 3.15 - ŠACHTY - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ.

SKLADBA KONSTRUKCÍ:

- S1 OHUMUSOVÁNÍ TL. 100mm A OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ
- NÁSEP PŮVODNÍM ODKOPKEM
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 200 g/m
- HYDROIZOLACE PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- 1x PENETRAČNÍ NÁTER ALP - 0,3 kg/m
- SPÁDOVÝ BETON C 16/20 - tl. 30 - 60 mm
- ZPĚTNÉ OSAZENÉ STROPNÍ PANELE TL. 200mm


- S2 OPRAVA POVRCHU SANAČNÍ MALTOU MAPEGROUT 430
- Ø tl. 15 mm (spotřeba 23 kg/m2)
- OTRYSKÁNÍ POVRCHU TLAKOVOU VODOU
- MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POVRCHU
- STÁVAJÍCÍ ŽB DNO A STĚNY ŠACHTY

SPECIFIKACE BETONU

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VSTUPU C 25/30 - XA1 - XC2 tl. 150 mm

VÝZTUŽ

OCEL DLE ČSN 10 505 (R), (B500B-EN 1992-1-1)
KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm
KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍŤ Ø8/150/150

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodo hospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. PĚŠOUTOVÁ	ODP. PROJEKTANT	ING. ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šifava 482/21, 750 02 Přerov			DATUM	12/2022
ZAKÁZKA	ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘÍVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU			STUPEŇ	DPS
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ IO 03 - ÚSEK HRANICE - SLAVIČ				FORMÁT	4 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA VZ1				D.3.14.1	