



LEGENDA

NOVÉ OBJEKTY:

- VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ
- SEKČNÍ UZÁVĚR
- ARBA TURNI ŠACHTA, KALÍK
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ, SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE TLAKOVÁ
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ HN
- NADZEMNÍ VEDENÍ HN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČD TELEMATIKA
- SĐELOVACÍ KABELY ČETN - PODZEMNÍ
- SĐELOVACÍ KABELY ČETN - NADZEMNÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO

OSTATNÍ:

- AKTIVNÍ ZÓNY Q100
- ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I. TŘÍDY
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE II. TŘÍDY
- OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
- STAVBA JINÉHO STAVEBNÍKA

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAHAJENÍM STAVBY JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY LS.
U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
VŠECHNY V KLÍČOVOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVĚZENY RUČNĚ.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍM VEDENÍM
MUSÍ BÝT DODRŽENY MRL VYDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005
VŠECHNY SYSTĚM B.p.v., SOUŘADNKOVÝ SYSTĚM JTSK

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodo hospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. ZDENEK JAMNÍK	ODP. PROJEKTAŘ	ING. ZDENEK JAMNÍK	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Píseň, a.s. Šilova 432/1, 750 02 Píseň			DATUM	6/2022
ZAKÁZKA	ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘÍVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU IO 02 - PŘELOŽKA HRANICE			STUPEŇ	DUR+D5P
				FORMÁT	4 x A4
				MĚŘÍTKO	1 : 500
				ČÍSLO PŘÍLOHY	C.3
				ČÍSLO KOPIE	