



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce

„Vodovod pro západní Veselíčko“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Vodovod pro západní Veselíčko“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 10.4.2025 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

Dotaz č. 1

„Doplňující dotaz k odpovědi na dotaz č.2 z vysvětlení ZD_1:

Vzhledem k tomu, že jsou v rámci zakázky 2 zadavatelé, žádáme zadavatele o jednoznačné upřesnění položky z objektu 08 Ostatní náklady:

15	091003016	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000
----	-----------	--	--------	---------

Ke kterým pozemkům a v jakých délkách bude účtován poplatek za zábor veřejného prostranství? Má zadavatel smlouvy o záboru, případně ušlý zisk na ostatní pozemky (např. zemědělci)? Jsou tyto pozemky součástí výše zmíněné položky?“

Odpověď zadavatele:

S odkazem na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, Dotaz 1, ze dne 18.3.2025, ve kterém byla řešena problematika položky za zábor veřejného prostranství, zadavatel uvádí, že se jedná se o položku účtování za zábor obci Veselíčko za celou stavbu. Ke dni zpracování rozpočtu nebyla známa cena záboru za 1m2 Obce Veselíčko, jelikož obec Veselíčko nemá ceník.

Dodavatelé budou uvažovat se záborem 1,0 m na obě strany od osy potrubí x celková délka vodovodních řadů x 5 Kč za 1 m2 na den. S obcí Veselíčko není uzavřena smlouva o záborech stavby či jiná smlouva o výstavbě vodovodu, protože obec Veselíčko byla při zpracování PD investorem vodovodu.

Poplatky za zábor veřejného prostranství se tak vztahují jak na pozemky obce Veselíčko, tak na pozemky SUS Olomouc.

Dotaz č. 2

„Ve výkazu výměr se nachází tvarovky z litiny – MMK-kusy a MMB-kusy, které jsou z tvárné litiny DN50. Nelze takové tvarovky napojit na potrubí PE 100 RC dn 63mm. (výčet položek níže)

Bude zadavatel upravovat tvarovky ve výkazu výměr?



V SO :3: ŘAD D2-1

35	55253904	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 50-11,25°	kus	1,00000
36	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 50-22,5°	kus	1,00000
42	55259203	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny MMB-kus DN 50/50	kus	1,00000

V SO 04: ŘAD D2-2:

32	55253904	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 50-11,25°	kus	2,00000
33	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 50-22,5°	kus	1,00000
45	55259203	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny MMB-kus DN 50/50	kus	1,00000

V SO 05: ŘAD D2-3

32	55253904	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 50-11,25°	kus	4,00000
33	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 50-22,5°	kus	3,00000
39	55259203	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny MMB-kus DN 50/50	kus	1,00000

Odpověď zadavatele:

Tvarovky budou přírubové, zadavatel přikládá opravený výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1, tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

„Ve smlouvě o dílo (Příloha č.9a) je uvedeno členění stavby, v němž se nachází materiál litina LT50, která byla v rámci doplňujících informací změněna na materiál PE 100 RC SDR 11, PN 16, dn 63 x5,8 mm.

Bude zadavatel opravovat smlouvu o dílo?“

Odpověď zadavatele:

Přílohou č. 2, tohoto dokumentu přikládáme upravenou Smlouvu o dílo, která akceptuje opravu materiálu tak, že podrobnost o specifikaci materiálů byla vypuštěna, přičemž zhotovitel bude postupovat dle oceněného výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel dále, v souladu s § 99, ZZVZ, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.5.2025 do 9:00 hod.**

Ostatní ustanovení Zadávacích podmínek a jejich příloh zůstávají nezměněny.

Seznam příloh:

VV_Veselicko R9 14042025_Upraveno

Příloha č. 9a_ZD_Smlouva_Vodovod_Veselíčko_15042025

V Praze dne 15.4.2025

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 775 727 793
E-mail: danisova@sofis-grant.cz