

Věc

Dodatečné informace č. 4

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 483/21
750 02 Přerov - Přerov I - Město
IČ: 476 74 521

Veřejná zakázka:

Vodovod Kozlovice vč. přívodního řadu

(otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: 375180

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se zaregistrovali u osoby pověřené zadavatelskou činností. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/detail/vakprerov>.

Dotaz:


Chtěla bych požádat o dodatečnou informaci na stavbu „Vodovod Kozlovice vč. přívodního řadu“:

V TZ je požadavek na dodávku a zatažení nerezového lanka průměru 6mm², ale ve VV je uvedena položka – Lanko z nerezové oceli průměru 3mm² – jaký průměr lanka máme v nabídce ocenit?

Odpověď:

Zadavatel požaduje do nabídky uvést lanko z nerezové oceli o průměru 4 mm.

S pozdravem


Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o., osoba pověřená
zadavatelskou činností