



ÚPRAVA KOMÍNKU - PŮDORYS




LEGENDA VRTANÝCH PROSTUPŮ :

- (P1)**
- 2 x PROSTUP PRO TLT POTRUBÍ O VNĚJŠÍM Ø 170 mm
 - VRTANÝ OTVOR Ø 300 mm (ODHAD), dl.300mm (ODHAD)
 - VÝVRT MUSÍ BÝT PROVEDEN TAKOVÉHO Ø, ABY BYL CELÝ V MONOTILICKÉM BETONU
 - TĚSNÍCÍ VLOŽKA 300/1x170 + 1x3
 - SOUČÁSTÍ TĚSNÍCÍ VLOŽKY JE OTVOR PRO NEREZOVÝ IDENTIFIKAČNÍ VODIČ Ø3mm
 - VNĚJŠÍ PROFIL TĚSNÍCÍ VLOŽKY UPŘESNIT PODLE SKUTEČNÉHO PROFILU VÝVRTU

DETAIL VODOTĚSNÉHO PROSTUPU



PŮDORYS:



SANACE STROPU, STĚN A PODLAH:

PŘÍPRAVA :

- PROVEDENÍ ODRHOVÝCH ZKOUŠEK V ROZSAHU DLE TP SSBK II - viz. Technická zpráva
- NA ZÁKLADĚ ODRHOVÝCH ZKOUŠEK POSOUZENÍ VHODNOSTI NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ:

PŘÍPRAVA PODKLADU :

- CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ

SANACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE:

- OBNAŽENOU VÝZTUŽ OŠETŘIT OCHRANNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM MAPEFER 1K

SANACE STROPU, STĚN A PODLAHY:

- NA STYKU ZÁKLADOVÁ DESKA + STĚNA A STĚNA + STROP OBNAŽENÍ DO HLOUBKY 50-70mm NÁSLEDNÁ APLIKACE HYDROFILNÍ PASTY MAPEPROOF SWELL
- V PŘÍPADĚ LOKÁLNÍHO PRŮSAKU POUŽÍT LAMPOSILEX - DEFEKT OBNAŽIT TAK, ABY BYLO MOŽNÉ APLIKOVAT VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ LAMPOSILEXU - OPTIMUM HLOUBKA A ŠÍŘKA 50mm
- LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ POVRCHU MALTOU MAPEGROUT T430
- CELOPLOŠNÁ PENETRACE AKRYLOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM PRIMER 3296 ŘEDĚNÝ VODOU V POMĚRU 1:1
- CELOPLOŠNÉ PROVEDENÍ PRUŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY MAPELASTIC FOUNDATION V SOUVISLÉ VRSTVĚ TL. 2mm PRO HYDROIZOLACI BETONOVÝCH POVRCHŮ VYSTAVENÝCH TLAKOVÉ VODĚ V POZITIVNÍM I NEGATIVNÍM SMĚRU. PŘEDCHOZÍ PROVÁDĚNÁ REPROFILACE POVRCHU MUSÍ BÝT VYZRÁLÁ. PŘÍPADNÝ VÝSKYT KONDENZÁTU NA POVRCHU KONSTRUKCE JE NUTNO ODSTRANIT STLAČENÝM VZDUCHEM. DRUHÁ VRSTVA MAPELASTIC FOUNDATION SE PROVÁDÍ NA PŘEDCHOZÍ JIŽ VYTVRZENOU VRSTVU.

KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY:

- POTĚR (BETON C12/15) TL. 50mm

HIP: ING.PILAŘ JOSEF	INVESTOR: Vak Přerov , a.s.	vodíng Hranice spol. s r.o.	
ZODP. PROJEKTANT ING.PILAŘ	MÍSTO (OBEC): Přerov - Henčlov		
KRESLIL: ING.JANA KOCURKOVA	KRAJ: OLOMOUCKÝ		
AKCE:		ZAK. ČÍSLO	13 1165
OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI PŘEROV – HENČLOV		ARCH. ČÍSLO	PR-262-1657
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	3/2016
PŘÍLOHA:		MĚŘITKO:	VÝKRES ČÍSLO:
Sanace vzdušníkové šachty		1 : 50	D.11